



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
1	61617	LA BESUQUIADORA	VEREDA AGUADA DE CEFERINO	SECTOR APAGADO	poste desplomando se requiere grúa canasta para aplomarlo se le informa al usuario y reseccion, supervisor
2	61678	BARRIO LOS ALMENDROS CASA 71	VEREDA BOCAS	LUMINARIA APAGADA	se realiza la conexión de la luminaria desconectada servicio normalizado
3	61679	SECTOR LA REPRESA, VIA HACIA LA AGUADA	VEREDA BOCAS	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 1583
4	61710	CALLE 30 NO. 23-43	CASCO ANTIGUO	REPONER LUMINARIA	se Programa reposición con la cuadrilla 3 grua
5	61711	AUTOPISTA 1 VIA PALENQUE FRENTE AL SENA CRA 18 54C 99 AFUERA DE COMERCIAL NUTRESA	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
6	61712	FINCA VILLA CLAUDIA (ALIRIO RAMÍREZ).	VEREDA BOCAS DEL MONTE	REVISION DE REDES	se encontraron redes rotas y en mal estado se cambiaron y se recolectaron luminarias servicio normalizado se realizó despeje y luminaria
7	61717	ENTRE EL CONJUNTO PORTAL DE CASTILLA HASTA LA ENTRADA DE VILLA SANDRA	VEREDA ANGULITO	SECTOR APAGADO	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
8	61720	CALLE 30 27-45	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo defectuoso en la luminaria servicio normalizado
9	61721	frente al hotel san juan retorno	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	se realiza inspección, se manda red de aluminio #4 (tramo robado) y se agrega tramo de encauchetado 3*12 a las luminarias, 13945, 13943, 4859, 3324, conectando a la red dejando normalizado el servicio.
10	61723	sector control coopasan	EL PALENQUE	SECTOR APAGADO	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se revisan cajas de inspección, se cambian conectores en mal estado por corto circuito en la red principal subterránea. se reportan luminarias para cambio con grua se dejan desabilitadas.
11	61725	MANZANA 14 LOTE 5	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	Se retira luminaria zd216 y se ingresa al taller para su mantenimiento y garantía a su vez se instala luminaria microled de 40w servicio normalizado
12	61726	DIAGONAL 13B # 11-33	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de la luminaria por caída de árbol
13	61727	cll 28 #25-34	CASCO URBANO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo rotó por agua en la luminaria servicio normalizado
14	61728	CALLE 27 CARRERA 26 Y 30	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
15	61729	CALLE 30 NO. 27-45	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado por la cuadrilla 2



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRÓN
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
16	61730	CALLE 27A NO. 28-40	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	se cambió elementos defectuosos en la luminaria servicio normalizado
17	61731	CARRERA 27 NO. 30-27	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo defectuoso en la luminaria servicio normalizado
18	61732	CALLE 35 NO. 29A-64	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se encontraron redes rotas por vehículo de carga pesada se instaló red nueva. servicio normalizado
19	61733	CALLE 13B # 11-38	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIA DESPEJAR	Usuario manifiesta que ya realizaron el despeje de la luminaria y se normalizó el servicio
20	61734	CALLE 49 26-57	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se cambió la conexión de la alimentación de la luminaria por daño en la conexión de la lonchera servicio normalizado
21	61735	VIA PRINCIPAL A ZAPATOCA	VEREDA CHOCOA	LUMINARIA GIRAR	se giro luminaria por tornillos mal ajustados servicio normalizado
22	61736	MANZANA 14 LOTE 5	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el reporte 61725
23	61737	COLEGIO NUESTRA SENORA DEL BELEN	PUERTO MADERO	LUMINARIA APAGADA	se programa mantenimiento con grúa canasta para la luminaria 17465 se le informa al supervisor y recepción
24	61738	PARQUE EL COCAL	ALTOS DEL LLANITO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza limpieza de cajas de inspección de concreto y despeje de ramas a luminarias.
25	61739	AV CANEYES (FRENTE A TORRE DE CELULAR, FRENTE AL D1 Y ALFRENTE DE SERVIALGUSTO)	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se encontró sulfatacion en red principal se elimino y se reconnectaron luminaria servicio normalizado
26	61740	ENTRE TORRES DE VERANDA Y LOS TALLERES DEL PALENQUE	EL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado por cuadrilla 4
27	61741	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realiza inspección, midiendo voltaje aguas abajo de la caja de totalizador identificando ausencia de tensión, se reinicia totalizador normalizando el servicio, se hace verificación de voltaje en las luminarias finales del tramo anillo vial rio frio, la 7591, la 7555 y 7581 dando lectura de un voltage optimo para su funcionamiento.
28	61742	ZONA VERDE A LA ORILLA DEL MURO, PARQUEADERO, LAS DE LA CANCHA EN TIERRA DE LA CARRERA 29 CON CALLE 11 B Y CALLE 12 DEL BARRIO	ARENALES CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se encontró redes sulfatadas se limitaron sulfataciones se normalizó el servicio.
29	61743	CARRERA 22B NO. 22A-03	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se realizó bajastey canalización para la alimentación de la luminaria 6945 servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A

CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON

MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
30	61744	CRA 8 NÚMERO 105-22 AGRUPACIÓN 5 ETAPA 1 Y 2	BALCONES DE PROVENZA II	LUMINARIA APAGADA	no se ejecuta reporte por falta de la luminaria farolcartagena de 74 en el taller el al masenista no dio solucion y autorización para instalar una luminaria provisional volver a reprogramar reporte
31	61745	Calle 13 # 13 - 03	PUERTO MADERO	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 17465 en el barrio puerto madero. servicio normalizado.
32	61746	CARRERA 17 # 22-17 HASTA 22 39	VILLA LINDA	LUMINARIA APAGADA	se encontró surtación de red principal se eliminó y se reconectó nuevamente. poste 118 luminaria 14789 119 luminaria 15220 120 luminaria15285 se programa mantenimiento de las luminarias mencionadas para solucionar con grúa canasta se encontró daño en la red y se corrigió tensión de red establecida
33	61747	sector los cambulos	LOS CAMBULOS	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento de las luminarias
34	61748	MANZANA V CASA 3 MARIANELA BAJA	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA INTERMITENTE	se retira y se ingresa luminaria zd216 al taller para mantenimiento y garantía y a su vez se e instalado luminaria vegaled de 40w servicio normalizado
35	61749	CALLE 104J 6-11 PARQUECITO	MALPASO	LUMINARIA APAGADA	luminarias no pertenece al inventario del alumbrado público de giron y se llama al usuario y se le informa se evidencia registro fotográfico
36	61750	CANCHAS DE FUTBOL SECTOR 6 Y SECTOR 7	CIUDADELA NUEVO GIRON	CANCHA APAGADA	reporte solucionado por la cuadrilla 3
37	61751	MANZANA 14 LOTE 3	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el reporte 61725
38	61752	CALLE 30 CON 33	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria desconectada por cambio de poste por la electricidadora servicio restablecido
39	61753	CANCHA	BALCONES DE PROVENZA I	CANCHA APAGADA	cancha apagada por arreglos de la administración del conjunto se le informa al supervisor y a la presidente de junta acción comunal no se puede dar solución por preve aviso
40	61754	CALLE 39 _40 PARQUEADERO AL LADO DEL CARACOLI	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	fotocelda girada servicio normalizado
41	61755	GIMNASIO VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA INTERMITENTE	se encontraron conectores quemados en la acometida que alimenta todo los circuitos del malecón villamil. luminaria 14490. servicio normalizado.
42	61756	VIA PARAISO-BELLAVISTA	EL PARAISO	LUMINARIA APAGADA	se ajusta la fotocelda en la luminaria servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
43	61757	CALLE 12 NUMERO 7A02 ALPES CAMPESTRE	ALPES DEL CAMPESTRE	LUMINARIA INTERMITENTE	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
44	61758	BALCONES DE PROVENZA	BALCONES DE PROVENZA I	CANCHAS APAGADA	Se realizó canalización instalación de caja de inspección y cableado y conexión por arreglo de obra civil del parque la red alimenta la cancha también servicio normalizado
45	61759	MALECON VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	SECTOR APAGADO	se realizo mantenimiento en el malecón villamil a las luminarias 14789 14793 15220 15285. .
46	61760	SECTOR 5 MANZANA E NUEVO GIRON	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en las luminarias servicio normalizado
47	61761	SECTOR 5 MANZANA G #25B-31	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 61760
48	61762	SECTOR 6 MANZANA G NO 24-20 CANCHA CEMENTO	CIUDADELA NUEVO GIRON	CANCHAS APAGADA	contactor quemado por sobretensión de la red de alimentación
49	61763	CARRERA 17 # 22-17 HASTA 22 39	VILLA LINDA	LUMINARIA APAGADA	este reporte ya se realizó y fue ejecutado con el Reporte técnico 61759 el día 08 de agosto.
50	61764	CALLE 30 NUMERO 23-20 BARRIO CENTRO	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se Programa reposición de la luminaria 9
51	61765	CIUDADELA VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se realizó mantenimiento en el malecón villamil a las luminarias 19680 y 20444. servicio normalizado.
52	61767	CALLE 31 N 24-28	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se realiza la conexión de la luminaria servicio normalizado
53	61768	SECTOR 5 MANZANA H CASA 25-54	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
54	61769	PARQUE GALLINERAL	GALLINERAL	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en las luminarias servicio normalizado
55	61766	CIUDADELA VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL		se realizó cambio de totalizador en el control # 6 del malecón villamil.
56	61770	CARRERA 29 NO 43 56	EL LLANITO	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza la inspección visual de la solicitud y se visualizó que no hay redes de alumbrado público lo cual no nos corresponde
57	61771	CANCHA Y ENTRANDO EN LA VIA PRINCIPAL HACIA LA URBANIZACION	BALCONES DE ALEJANDRIA	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores quemados en la luminaria servicio normalizado
58	61772	SECTOR 1 MANZANA 1	BRISAS DEL PRADO	LUMINARIA APAGADA	se instaló fotocelda tumbada por rama de árbol se hizo despeje de la luminaria servicio normalizado
59	61773	PARQUE LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	PARQUE APAGADO	reporte solucionado con el número 61778
60	61774	MANZANA C #25-06 SECTOR 5	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 61776



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRÓN
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
61	61775	CALLE 21 CON 24	PORTAL CAMPESTRE IIII	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
62	61776	DIAGONAL 26 SUR 25 B 18 SECTOR 5 MANZANA G, MANZANA G Y LA F NO SIRVEN Y LAS DE LA PETAR	CIUDADELA NUEVO GIRON	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatacion y empalmes quemados en la red principal de las luminarias servicio normalizado
63	61777	PASEO SAN JORGE	PASEO SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	se encontraron sulfataciones en la red principal y secundaria y se recolectaron luminarias servicio normalizado
64	61778	PARQUE PRINCIPAL	CASCO ANTIGUO	PARQUE APAGADO	se cambió contactor defectuoso en el control de las luminarias del parque las nieves
65	61779	CALLE 13 NO. 19-05	RIO PRADO	REVISION DE REDES	se retira red por petición del usuario por pasar al frente de la vivienda se realiza el traslado de la conexión servicio normalizado
66	61780	CALLE 26B # 21E 28	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se ajusta la fotocelda en la luminaria servicio normalizado
67	61781	PERIMETRO CLINICA	PASEO SAN JORGE	PENDIENTE POR INSTALAR MTO	se realiza instalación del control 54, dejando el.servicio establecido.
68	61782	CIUDADELA NUEVO GIRON	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 61776
69	61783	CALLE 29 # CON CARRERA 31	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de las luminarias servicio normalizado
70	61784	Calle 20 18A - 27	GUAYACANES	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
71	61785	Poste 122	CASA LINDA	LUMINARIA APAGADA	se realiza instalación de luminaria deltaled de 84w, y se retira luminaria deltaled de 120w, dejando servicio establecido.
72	61786	Poste 129 - 127 - 130	CASA LINDA	LUMINARIA APAGADA	se realiza instalación de las luminarias, 15281, 15398, 17513. dejando servicio establecido.
73	61787	Carrera 21B 26C Parque	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se realiza el retiro de la luminaria quemada se ingresa al taller para revisión.
74	61788	PARQUE LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	PARQUE APAGADO	se retira luminaria acroled 35w defectuosa se ingresa al taller para revisión
75	61789	PARA REPORTAR DANO DE LUMINARIA # 5428 DEL PARQUEADERO DE CARRERA 29 Y REFLECTOR DE LA CANCHA BÁSQUETBOL DE LA CALLE 12	ARENALES CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria zd216-40w quemadas y se instala luminaria microled 40w servicio normalizado
76	61790	MANZANA C CASA 18	VALLE DE LOS CABALEROS	LUMINARIA BAJA ILUMINACION	se orienta luminaria por obstáculos en la iluminación servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRÓN
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
77	61791	PARQUE LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	PARQUE APAGADO	se cambió contactor quemado en el control del parque las nieves
78	61792	Carrera 23 # 30-47	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA GIRAR	se realiza la orientación de la luminaria torcida por paso de camión
79	61793	CALLE 30 NO. 23-43	CASCO ANTIGUO	REPONER FAROL	reporte solucionado con el Reporte de reposición # 80. servicio normalizado.
80	61794	SECTOR BRUJAS - RODEO DESPUES DE LOS GALPONES EN LA RECTA VÍA PRINCIPAL	VEREDA CHOCOA	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria con conectores mal ajustados se ajustaron servicio normalizado
81	61795	CARRERA 26 NO. 34-89	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	luminarias sin servicio por daño en la red principal se realiza la conexión de las luminarias servicio normalizado
82	61796	CANCHA SECTOR 6	CIUDADELA NUEVO GIRÓN	LUMINARIA APAGADA	Se retira reflector sylflood de 200W y se ingresa al taller para su mantenimiento y garantía a su vez se instala un reflector sylveo de 200W servicio normalizado
83	61797	SECTOR 7	CIUDADELA NUEVO GIRÓN	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en el sector 7 de la ciudadela nuevo giron a las luminarias 20124 16018 y 13672.
84	61798	calle 3A sur # 22-93	RIVERAS DEL RIO	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado
85	61799	PERIMETRO DE LA ESCUELA	VEREDA FILO DE LOS AMORES	LUMINARIA APAGADA	luminarias sin servicio por remodelacion de la red por parte de la essa se realiza la conexión servicio normalizado
86	61800	Via PETROCO	VEREDA RIO FRIO	REDES ROTAS	se retira luminaria zd229 50w defectuosa se ingresa al taller para revisión
87	61801	PARTE MEDIA	VEREDA LLANADAS	LUMINARIA APAGADA	luminaria con corto en la red se reconectó ,se cambio red en mal estado y se hizo despeje de poda servicio normalizado
88	61802	sector apagado	ANILLO VIAL RIO FRIO	SECTOR APAGADO	se realizo mantenimiento en el anillo vial a las luminarias 7602 7546 y 7099. servicio normalizado.
89	61803	sector apagado	ANILLO VIAL PALENQUE	SECTOR APAGADO	se realizo mantenimiento en el anillo vial a las luminarias 3532 3061 5746. servicio normalizado. 8
90	61804	INTERCAMBIADOR PALENQUE	ANILLO VIAL PALENQUE	SECTOR APAGADO	sector apagado por intento de hurto de la red principal se realiza la conexión servicio normalizado
91	61805	ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL RIO FRIO	SECTOR APAGADO	se realiza inspección encontrando en caja de paso de la luminaria 3048 y poste 49, linea suelta y conector sulfatado se cambia conector se conecta nuevamente dejando servicio establecido del poste 48 al 55.
92	61806	RINCON DE GIRON	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realiza inspección y verificación de voltaje en la luminaria 8312, encontrando voltajes dentro de sus estándares normales.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A

CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRÓN

MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
93	61807	CANCHA	EL PROGRESO	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	se realiza programación de cancha por petición de usuario por evento nocturno se programa de 6 pm a 6 am dejando el servicio normalizado.
94	61808	ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL RIO FRIO	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en el anillo vial a las luminarias 3538 7096 3870. servicio normalizado.
95	61809	SECTOR 1 MANZANA H	CIUDADELA NUEVO GIRÓN	LUMINARIA APAGADA	intento de hurto de la red de la luminaria se realiza la conexión servicio normalizado
96	61810	CALLE 109 6D-12	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa y fotocelda servicio normalizado
97	61811	EL CONSUELO	EL CONSUELO	LUMINARIA APAGADA	se instaló luminaria 570 ingresada al taller por caída de poste servicio normalizado
98	61812	ENTRADA WONDER	LA ESMERALDA	LUMINARIA APAGADA	se requiere reprogramar reporte debido a que hay que romper pedestal del poste para cambiar cable de alimentación que se encuentra quemado.
99	61813	CARRERA 27A NO. 34-06	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
100	61814	CRA 27 33-53	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 61817
101	61815	CRA 26 29-03 DEL PARQUE PRINCIPAL HACIA LA QUEBRADA	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo defectuoso en la luminaria servicio normalizado
102	61816	Poste 20	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se encontró luminaria 3562 apagada por hurto de cableado. servicio normalizado.
103	61817	CARRERA 27 NO. 33-53	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se cambió elementos defectuosos en la luminaria servicio normalizado
104	61819	CANCHA	EL PROGRESO	PROGRAMAR RELOJ	se programa reloj a la horario establecido por la ley se había programado horario por evento servicio normalizado
105	61820	CANCHA DE TIERRA EL ARROYITO	SANTA CRUZ	CANCHA APAGADA	se reinicia taco abierto en el control de las luminarias servicio normalizado
106	61821	CRA 13D 8-16	HACIENDA LA MESETA	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores quemados y fotocelda defectuosa en las luminarias servicio normalizado
107	61822	CALLÉ 12 NÚMERO 7A02	ALPES DEL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria desconectada se realiza la conexión servicio normalizado
108	61823	calle 43#29-31	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	luminaria desconecta por funcionarios de telecomunicaciones se reconecto servicio normalizado
109	61824	carrera 28 entre 34 y 35	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se cambió elementos quemados en la luminaria servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
110	61825	carrera 28A 34-31	EL LLANITO	LUMINARIA INTERMITENTE	se realiza la instalación de collarines en la luminaria servicio normalizado
111	61826	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en el anillo vial a las luminarias 4114 4117 8285 3869 8049 8312 4083. servicio normalizado.
112	61827	PORTAL I	PORTAL I	LUMINARIA APAGADA	Se repuso reflector silveo ingresado al taller por mantenimiento y garantía servicio normalizado
113	61828	CANCHA QUINTAS DEL LLANITO	QUINTAS DEL LLANITO	CANCHA APAGADA	cancha apagada por contactor mal estado se cambio y se normalizó re servicio
114	61829	CALLE 13A CON CARRERA19	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	espete solucionado el 26/08/2025 por la cuadrilla # 1
115	61830	RA 26A 9-34 Y CRA 26A 9 -22 PARQUE RETASOS	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se encontró red con sulfatacion y en cortó se cambiaron dos tramos y se reconectó servicio normalizado
116	61831	LOTE 1 CASA 1 MIRADOR	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operacion y mantenimiento a luminarias se encuentra luminaria dañada por corto circuito en la red principal, se ingresa luminaria ZD216 de 40w al taller para su revision, se instala microled de 40w. dejando el servicio normalizado.
117	61832	SECTOR EL CORCEL	VEREDA RIO FRIO	SECTOR APAGADO	se cambió redes rotas y se realiza despeje de la redes en la luminaria servicio normalizado
118	61833	ENTRADA PARQUEADERO PLAZA DEL POBLADO	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	Se retira luminaria micro lect de 40 w y se ingresa al taller para su mantenimiento y garantía a su vez se instala una servicio normalizado
119	61834	4 ULTIMOS POSTES HACIA BUCARAMANGA	AUT.BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se realiza operacion y mantenimiento a luminarias se encuentra corto circuito en red subterránea principal se revisan cajas de inspección se cambian conectores sulfatados por corto circuito dejando el servicio normalizado.
120	61835	PERIMETRO DE LA URBANIZACION	VILLA CAROLINA I	LUMINARIA DESPEJAR	se programa ejecución de reporte ya que la magnitud del despeje requiere de tiempo y disposición final de escombros de poda
121	61836	PUENTE ANTONIA SANTOS	AUTOPISTA BUCARAMANGA	PUENTE APAGADO	SE REALIZA MANTENIMIENTO A LOS REFLECTORES 13505-13506-13507-13508-13520-13522-13523-13516-1357-13518-13519 DEL PUENTE ANTONIA SANTOS AUTOPISTA GIRÓN -BUCARAMANGA LOS CUALES LES ROBARON EL CABLE LOS TUBOS Y LAS CAJAS .SE INSTALARON TUBOS ,CAJAS Y CABLE . SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A

CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON

MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
122	61839	MANZANA I LOTE 77	MIRADOR DEL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria 16312 y se ingresa al taller para su mantenimiento y garantía a su vez se instala una servicio normalizado luminaria 16312 se le cambio fotocelda en mal estado
123	61837	CRA 16 CON CALLE 16 CÁMBULOS	LOS CAMBULOS	LUMINARIA APAGADA	se programa mantenimiento de la luminaria 14803 con grúa canasta debido a que la cometida de la alimentación se fue dentro del poste se le informa a recepción y al supervisor reporte cerrado
124	61838	CALLE 10B # 25A 31	VILLAS DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se encontró sulfatacion se normalizó el servicio
125	61840	SECTOR 1 MANZANA H	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentran conectores sulfatados se realizan pruebas de funcionamiento dejando el servicio normalizado.
126	61842	CALLE 18#26_117	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria y se ingresa al taller para garantía y a su vez se instala una servicio normalizado
127	61844	CALLE 34 #26-3	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se encontraron luminarias con kit en cortó circuito y se le cambiaron elementos servicio normalizado
128	61845	CASCO ANTIGUO	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA GIRAR	se realiza operación y mantenimiento a luminaria por petición de usuario se giro luminaria dejando el servicio normalizado.
129	61846	PUENTE FLANDES	AUTOPISTA BUCARAMANGA	PUENTE APAGADO	se realizó canalización y cableado para alimentación en el puente por redes hurtado por habitantes de calle servicio normalizado
130	61847	sector la Milonga	VEREDA NAZARETH	LUMINARIA APAGADA	se realiza operacion y mantenimiento a luminarias, se despeja luminaria se arregla linea rota por corto circuito en la red principal, se hace despeje de luminarias se encuentra conectores en mal estado, dejando el servicio normalizado.
131	61848	RINCON DE GIRON	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se ajusta y se orienta luminaria tipo reflector servicio normalizado
132	61849	CRA 28 CON CALLE 9 OFICINA COLMENA	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	luminaria desconecta por bandalismo se reconectó y se normalizó el servicio
133	61850	PARQUE INFANTIL DEL RINCON DE GIRON PARTE BAJA SECTOR UNO	RINCON DE GIRON	PARQUE APAGADO	se realiza la conexión de la luminaria desconectada se Programa cambio de la tubería y red
134	61853	DIAGONAL 21 CON CALLES 41Y42	EL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos y fotocelda en la luminaria servicio normalizado
		carrera 21 calle 57A cancha micro			



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
135	61854	DESDE EL PUENTE ANTONIA SANTOS HASTA CASI CREMAS	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se programa mantenimiento con grúa canasta problema de corto en la red en las luminarias. neutro energizado
136	61855	CRA 28 CALLE 9	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el reporte 61849
137	61856	CARRERA 18 #26-113	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el reporte 61842
138	61859	CALLE 34 CON CRA 26 -36 PASAJE SILVA	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el reporte 61844
139	61862	CALLE 21 24 02	PORTAL CAMPESTRE IIII	LUMINARIA APAGADA	se cambio fotocelda en mal estado se normalizó el servicio
140	61863	CALLE 34A CON CRA 29A EN LA ESQUINA DE LA TIENDA DOÑA LEO	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se retira y se ingresa luminaria deltaled de 40w al taller para su mantenimiento y garantía a su vez se instala una servicio normalizado
141	61864	LA CANCHA, CERCA DE LA CANCHA	VEREDA BOCAS	CANCHA APAGADA	se le realizó mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
142	61866	sector garibaldi	ZONA INDUSTRIAL	SECTOR APAGADO	SE REALIZA MANTENIEMIENTO A LA LUMINARIA, DEJANDO SERVICIO NORMALIZADO
143	61867	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se realizo mantenimiento en la autopista aeropuerto a las luminarias 12569 12570 12545 12537 12571 12568 12567. servicio normalizado.
144	61869	CRA 22 CON 45 - 07	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	se encontró fraude en la conexión del fotocontrol se elimino y se conectó de nuevo
145	61872	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en la autopista aeropuerto a las luminarias 12565 12566 12562 12559 12558 12555 12556. servicio normalizado.
146	61875	VIA NUEVO GIRON	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias sepialed de 83w, se encuentra dañadas se ingresan al taller para su revision, se instalan sepialed de 83w dejando el servicio normalizado.
147	61878	CANCHA DE TIERRA	VEREDA BOCAS	CANCHA APAGADA	se cambió temporizador y contactor defectuoso en el control de las luminarias de la cancha servicio normalizado