



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A

CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON

MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES SEPTIEMBRE DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
1	61818	VEREDA LA PARROQUIA SECTOR LA CABANA PARTE BAJA	VEREDA LA PARROQUIA	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria zd229 50w quemadas por descarga atmosferica se instala luminaria omega 1 plus 40w Provisional
2	61841	TODA LA CARRERA 26 DESDE LA ROTONDA LOS CANEYES HASTA LA 10 B	AVENIDA CRA 26	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	usuario manifiesta que hay sectores con poca iluminación se le informa que se Programa revisión en la ronda nocturna
3	61843	CALLE 44 # 34B 73	EL PARAISO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	usuario solicita la instalación de luminarias
4	61851	ENTRADA AL BARRIO BALCONES DE ALEJANDRIA	BALCONES DE ALEJANDRIA	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento con la grua
5	61852	carrera 2 # 2-196	CHIMITA	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento con la grua
6	61857	SECTOR EL RAMAL, SECTOR LA CABANA PARTE BAJA	VEREDA LA PARROQUIA	SECTOR APAGADO	reporte solucionado con el número 61718
7	61858	TRANSVERSAL 54 # 20-40	ALTOS DEL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	se Programa modernización de la luminaria se le informa al usuario
8	61860	CRA 27 31-34	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo defectuoso en la luminaria servicio normalizado
9	61861	ENTRADA WONDER	LA ESMERALDA	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento de la luminaria
10	61865	km 7 # 26-04	LA ESMERALDA	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
11	61868	CALLE 22 26-72	RIO DE ORO I	LUMINARIA APAGADA	se realiza la conexión de la luminaria desconectada por remodelacion de la red servicio normalizado
12	61870	CALLE 43 FRENTE AL DESAYUNADERO CARACOLI BRAZO QUE ESTA HACIA LA PARALELA	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores quemados en la luminaria servicio normalizado
13	61871	CALLE 21 # 24-27	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado por la cuadrilla 1
14	61873	CALLE 109A# 9-04	ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa y fotocelda servicio normalizado
15	61874	CARRERA 29F #45-17	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal de las luminarias servicio normalizado
16	61876	CALLE 18 NO. 26-117	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado por la cuadrilla 1
17	61877	FRITANGA LA TIA GLORIA	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	se cambió la alimentación de las luminarias por fase de la red de la essa inhabilitada servicio normalizado
18	61879	CRA 22 45A-20 PARQUE	EL CARMEN	PARQUE APAGADO	reporte solucionado por la cuadrilla 1
19	61880	CALLE 27A NO 28A06 POR LOS LADOS DEL Malecon	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	se realiza el cambio de una fotocelda y un bombillo de sodio para normalizar el funcionamiento de las luminarias del área

CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES SEPTIEMBRE DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
20	61881	INTERCAMBIADOR EL PALENQUE	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	se encontró redes principales cortadas con rocas por habitantes de calle se recolectaron líneas y se normalizó el servicio
21	61882	PUENTE ANTONIA SANTOS	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	SE REALIZA MANTENIMIENTO AL REFLECTOR 13521 AL CUAL LE HABÍAN ROBADO LA RED .SE INSTALA NUEVA RED Y SE DEJA SERVICIO NORMALIZADO
22	61883	PARQUECITO TRANSVERSAL 22A CON 9	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	luminaria desconectada por habitantes de calle, se reconectó y se normalizó el servicio
23	61884	CANCHAS	ALTOS DE ANDINA	LUMINARIA APAGADA	se Programa cambio de reflector se le informa al usuario
24	61885	MANZANA T CASA 1	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria 15545 desconectada por habitantes de calle por intento de hurto se reconectó de nuevo , la luminaria 15546 se requiere mantenimiento con grúa para cambio de luminaria servicio normalizado
25	61886	TRANSVERSAL 54 # 20-07	ALTOS DEL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	redes principales rotas por sulfatación, se realiza el debido procedimiento y se normaliza el servicio
26	61887	PEATONAL CARRERAS 9 A CON 109 A ESQUINA	ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
27	61888	CRA 24 20A 56	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se retira y ingresa luminaria sepialed de 41w para su mantenimiento y garantía a su vez se instala una servicio normalizado
28	61889	COMPLEJO DEPORTIVO LA MESETA	VILLA DE LOS CABALLEROS	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se trasladaron las luminarias 18216 18217 18218 18219 a postes metálicos para mejorar la estética de la obra complejo deportivo del barrio villa de los caballeros.
29	61890	RINCON DE GIRON	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se encontró red principal sulfatada y rota se reconectó y se normalizó el servicio
30	61891	SAGRADO CORAZON	SAGRADO CORAZON	SECTOR APAGADO	luminarias sin servicio por intento de hurto de la red se realiza la conexión servicio normalizado
31	61892	CALLE 3RA A SUR # 20-63	RIVERA DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
32	61893	CRA 16 CON CALLE 16 POSTE 75 SECTOR LOS CAMBULOS	LOS CAMBULOS	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria 14803 si su cableado de alimentación probablemente hurtado por habitantes de calle. servicio normalizado. .
33	61894	PARQUE RINCON PARTE BAJA	RINCON DE GIRON	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se cambió tubería y caja de piso en la luminaria
34	61895	ENTRADA DEL PARQUEADERO DE LA PLAZA EL POBLADO	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
35	61896	VILLA CAROLINA	VILLA CAROLINA I	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRÓN
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES SEPTIEMBRE DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
36	61897	ENTRADA WONDER	LA ESMERALDA	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio del cableado para la luminaria 15583 debido a que se encontraba quemado. servicio normalizado.
37	61898	BALCONES DE ALEJANDRIA	BALCONES DE ALEJANDRIA	LUMINARIA APAGADA	se encontro cable hurtado en las cajas de piso de las luminarias 16536 y 16537. servicio normalizado.
38	61899	ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL RIO FRIO	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO ALAS LUMINARIAS 3542 Y 7096 SE ENCUENTRA SULFATADA EN LAS REDES DE PISO SE REALIZA CAMBIO . SERVICIO NORMALIZADO
39	61900	RETORNO PALENQUE	EL PALENQUE	SECTOR APAGADO	SE REALIZA MANTENIMIENTO ALAS LUMINARIA 8054 SE ENCUENTRA REDES SULFATADA EN CAJA DE PISO LAS CUALES DISPARABA EL TACO.SE REALIZA EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO Y SE DEJA EL SERVICIO NORMALIZADO
40	61901	CARRERA 2 NO. 2-196	CHIMITA	LUMINARIA APAGADA	se rralizo mantenimiento a la luminaria 5215. servicio normalizado.
41	61902	CALLE 55B # 22C-15	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
42	61903	CANCHAS EL ARROYITO	SANTA CRUZ	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	se ajusta la programación del temporizador del control de las luminarias de la cancha servicio normalizado
43	61904	CARRERA 24C # 2-22	VILLA REY	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria sin fotocelda por caída de rama de árbol se realiza la instalación de la fotocelda
44	61905	ENTRADA DE TRANSEJES HACIA EL BARRIO VILLA SANDRA	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado por la cuadrilla 1
45	61906	POSTE 31 ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se encontro luminaria 8292 quemada. servicio normalizado.
46	61907	PARQUECITO CALLE 21 # 26-10	RIO DE ORO I	PARQUE DIRECTO	se cambió fotocelda quemada en la luminaria servicio normalizado
47	61908	VIA PRINCIPAL	BRISA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se trasladaron postes junto con las lumimarias 13194 13195 13196 13197 debido a obra civil en el barrio Brisa campestre.
48	61909	MANZANA A CASA 1	MIRADOR DEL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
49	61910	CALLE 28 # 30-71	SAGRADO CORAZON	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda y conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
50	61911	TRANSVERSAL 54 20-25	ALTOS DEL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	se realiza la orientación de la luminaria servicio normalizado
51	61912	EN EL SECTOR VIA PENAGOS CON CARRERA 17	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado por la cuadrilla 1
52	61913	CRA 26 #49-40	BRISAS DEL RIO	REDES ROTAS	redes no pertenecen al inventario de alumbrado publico se le informa al usuario

CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES SEPTIEMBRE DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
53	61914	CALLE 29 CARRERA 30A	LA CAMPIÑA	LUMINARIA APAGADA	se realizo traslado de poste por petición de usuario debido a que el poste junto con su luminaria 1854 se encontraba muy salido hacia la vía. servicio normalizado.
54	61915	BAHIA FREnte A CASTILLA REAL	CASTILLA REAL I	LUMINARIA APAGADA	se encontro luminaria 20390 desconectada en caja de piso, se prosede a reconnectar y se normaliza el servicio.
55	61916	POSTES 137 ANILLO VAL PALENQUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la lumimaria 8302 en el anillo vial. servicio normalizado.
56	61917	PRIMERA SUBIENDO POR LA 33 CON 27	CASCO ANTIGUO	REDES ROTAS	luminaria sin servicio por hurto de la red se realiza la conexión de la luminaria servicio normalizado.
57	61919	CALLE 109A PEATONALES ESTRECHAS 9A	ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado por la cuadrilla 2
58	61920	CARRERA 25 NO. 32-44, Y LAS DOS BAJANDO POR EL PARQUEADERO DEL HOSPITAL	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	luminarias sin servicio por daño en la red principal se realiza la conexión servicio normalizado
59	61921	FINCA CASA GRANDE SECTOR EL RETÉN	VEREDA PALOGORDO	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores quemados en la luminaria servicio normalizado
60	61922	VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria deltaled 40w defectuosa y se instala luminaria omega 1 plus 40w servicio normalizado
61	61923	SECTOR LA PRIMAVERA	VEREDA CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	se realizo aplome de postes y se cambiaron redes que fueron rotas por maquinaria pesada que estaba trabajando en el sector. lumimarias 16611 y 16612. servicio normalizado.
62	61924	CASCO ANTIGUO	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA DIRECTA	se realiza operación y mantenimiento a farol colonial que se encontraba directo se retira y se ingresa al taller para su revision, se instala farol colonial y se deja el servicio normalizado. se realiza instalación de farol colonial # 7357 que se había retirado por daño para su revision, se cambia red principal de farol en mal estado dejando el servicio normalizado.
63	61925	DIAGONAL 26 SUR 26 #25 B 18 EN LA PETAR	CIUDADELA NUEVO GIRÓN	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de luminarias en la ciudadela nuevo giron. luminarias 13057 13052 13059
64	61926	CASERIO	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria omega 1 plus 40w servicio normalizado
65	61927	FINCA VICTORIANO GALVIS	VEREDA EL PANTANO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
66	61928	FINCA VILLA LUZ CERCA A LA ESCUELA	VEREDA CANTALTA	MANTENIMIENTO DE REDES	se cambió red quemada y se realiza retención servicio normalizado
67	61929	CALLE 14A 18-29	EL CONSUELO	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de las luminarias 15391 y 15389 del barrio el consuelo. servicio normalizado.

CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES SEPTIEMBRE DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
68	61930	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a la luminaria 2455 del anillo vial. servicio normalizado.
69	61931	FINCA LA ESPERANZA Y RESTAURANTE LOS NARANJOS	VEREDA LLANOGRANDE	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal en las luminarias servicio normalizado
70	61932	CASA 34 SECTOR LAS LADRILLERAS	VEREDA LLANADAS	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la luminaria servicio normalizado
71	61933	GARITA CRA 23 CON CALLE 33	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado por la cuadrilla 4
72	61934	diagonal 9 parque	ALTOS DE ARENALES	PARQUE APAGADO	se cambió fotocelda quemada en la luminaria servicio normalizado
73	61935	CANCHA DE MICRO	EL POBLADO	CANCHAS PROGRAMAR RELOJ	reporte solucionado con el número 61947
74	61936	CALLE 20 CON 30 75, LADERA DEL RIO POR EL COSTADO DEL MURO QUE NOS PROTEGE DEL RÍO,	SANTA CRUZ	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatacion en la caja de piso de distribución de las luminarias servicio normalizado
75	61937	TRASVERSAL 20 # 18A 21	RIVERAS DEL RIO	LUMINARIA CAIDA	se ajusta la luminaria y se orienta
76	61938	CASCO ANTIGUO	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra red principal quemada por corto circuito en la red principal se cambia y se normaliza el servicio.
77	61939	CRA 27 34-13	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo defectuoso en la luminaria servicio normalizado
78	61940	CRA 26 31-11	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo rotó por agua en la luminaria servicio normalizado
79	61941	CARRERA 23 NO. 19-03	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a la lumimaria 6206 del portal campestre para mejorar su funcionalidad. servicio nirmalizado
80	61942	Avenida Santa Cruz	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en la avenida trefilco del barrio santa cruz a las luminarias 15717 y 15727. servicio normalizado.
81	61943	CRA 19	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en la avenida carrera 19 a las luminarias 14843 14847 14544 14536. servicio normalizado.
82	61944	AV CRA 26	AVENIDA CRA 26	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en la avenida carrera 26 a las lumimarias 11601 y 11610. servicio normalizado.
83	61945	CRA 26 CASA 90	LAS MARIAS	MANTENIMIENTO DE REDES	redes no pertenecen al inventario de alumbrado publico se le informa al usuario
84	61946	CALLE 62 22C -75	CARRIZAL CAMPESTRE	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de las luminarias servicio normalizado
85	61947	CALLE 49 ENTRE CR 23 Y 26	BRISAS DE RIO FRIO	CANCHAS APAGADA	se cambió temporizador defectuoso en el control de las luminarias de la cancha de microl
86	61948	PORTAL CAMPESTRE	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
87	61949	CARRERA 29 NO. 9-04	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
88	61950	sector casa linda poste 123	CASA LINDA	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento con la grua
89	61951	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se encontro pin de corte disparado en el anillo vial sector la arenera. luminaria 7587..
90	61952	AV CARRERA 19	AV CARRERA 19	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a las luminarias 15017 y 15284. servicio normalizado.
91	61953	ENTRADA AL COMPLEJO DEPORTIVO	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento de la luminaria
92	61954	MANZANA T CASA 1	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento de las luminarias por la grua poste 14-16-17
93	61955	VIA PRINCIPAL ESCUELA	VEREDA CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	se despeja la luminaria y se instala fotocelda servicio normalizado
94	61956	CRA 29 CALLE 9	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 61949
95	61957	CRA 17F PEATONAL 15 02	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado
96	61958	PARQUE DE LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	PENDIENTE POR INSTALAR MTO	se instala reflector acroled 35w servicio normalizado
97	61959	DIAGONAL 25 SUR 23-03 SECTOR 6	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de las luminarias y mantenimiento servicio normalizado
98	61960	ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL RIO FRIO	CANALIZACION	se realizó instalación de canastillas 3/4 x 1.2mt
99	61961	CRA 1 CASA 58	ALTOS DE ANDINA	LUMINARIA APAGADA	luminarias desconectadas por daño en la red se realiza el cambio de la red en las luminarias
100	61962	VEREDA SORACA	VEREDA SORACA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria deltaled 40w servicio normalizado
101	61963	VEREDA CHOCOITA	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria raled II 63w defectuosa servicio normalizado
102	61964	CALLE 38 #30_26, BARRO QUINTAS DEL LLANITO	QUINTAS DEL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	luminaria Desconectada por remodelacion de la red por parte de la essa se realiza conexión servicio normalizado
103	61965	CALLE 37 N 31-99	ALTOS DEL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria desconectada se realiza la conexión servicio normalizado
104	61966	GIRON CENTRO	CASCO ANTIGUO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizo despeje de la luminaria 2159 que se encontraba totalmente tapada por enrredadera. servicio normalizado.
105	61967	CALLE 49 CRA 26	EL POBLADO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizo despeje de la luminaria 0295 en el barrio el poblado. servicio normalizado.
106	61968	CALLE 28 CON 31	LA CAMPIÑA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizo despeje de la luminaria 1544 del barrio la campiña. servicio normalizado.
107	61969	ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL RIO FRIO	FUNDICION DE CANASTILLAS	se realizó instalación de canastilla 3/4 x 1.2mt

CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES SEPTIEMBRE DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
108	61970	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	FUNDICION DE CANASTILLAS	se realizó instalación de canastillas 3/4 x 1.2mt
109	61971	CALLE 27 24A-08	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria deltaled 40w y se instala luminaria omega plus 40w servicio normalizado
110	61972	PARQUECITO DE LOS NINOS, RINCON PARTE BAJA DIAG 21 ENTRE CALLES 41 Y 42	RINCON DE GIRON	PARQUE APAGADO	se cambió la red dañada por obras civiles en las luminarias del parque
111	61973	CALLE 27B #28-48, EL BOLAO	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo rotó por agua en la luminaria servicio normalizado
112	61974	URB ALTOS DE ANDINAS CASA 30A56	ALTOS DE ANDINA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria omega plus 40w
113	61975	MALECON VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	POSTE A PUNTO DE CAER	se reforzó el pedestal del poste 113 de la ciudadela villamil
114	61976	TRANSVERSAL 54 # 22C-135	ALTOS DEL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	redes desconectadas por caída de ramas de árbol se realiza poda y despeje de las luminarias servicio normalizado
115	61977	DFIAGONAL 9 21-18	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda quemada en la luminaria servicio normalizado.
116	61978	CRA 27 # 31-34	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo rotó por agua en la luminaria servicio normalizado
117	61979	EL POBLADO	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	sector apagado por daño en la red de distribución de las luminarias se realiza la conexión servicio normalizado
118	61980	COLEGIO INTREGRADO DE LLANOGRANDE	VEREDA LLANOGRANDE	CANCHAS APAGADAS	se ajusta la programación del temporizador del control de las luminarias de la cancha servicio normalizado
119	61981	via principal	SAGRADO CORAZON	SECTOR APAGADO	se cambió conectores defectuosos en la caja de piso en las luminarias
120	61982	VEREDA BARBOSA	VEREDA BARBOSA	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red de distribución de las luminaria servicio normalizado
121	61983	CIUDADELA NUEVO GIRÓN	CIUDADELA NUEVO GIRÓN	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 83w defectuosa y se instala luminaria raled II 83w servicio normalizado
122	61984	Via Principal	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
123	61985	Via Principal	CIUDADELA NUEVO GIRÓN	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
124	61986	EL POBLADO	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	luminarias sin servicio por remodelacion de la red por parte de la essa usuario manifiesta que el servicio ya fue normalizado
125	61987	CALLE 27B 28 48 LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	usuario realiza la entrega de la luminaria farol led cartagena 70w averiada por caída de rama de árbol se Programa reposición



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES SEPTIEMBRE DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
126	61988	CARRERA 29 CON CALLE 29 LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	usuario no contesta el teléfono dirección incompleta
127	61989	SECTOR LA CASCADA	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se elimina empalmes defectuosos en la red de alimentación de la luminaria servicio normalizado
128	61990	INTERCAMBIADOR EL PALENQUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se hace la revisión de las conexiones del circuito, encontramos un conector dañado y se realiza el cambio. se colocan tapas de concreto en las cajas de inspección y se realiza limpieza de dichas cajas
129	61991	ANILLO VIAL CHIMITA	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realizó la revisión de las cajas de inspección y se encontraron cables cortados. se realizaron las respectivas reconexiones con conectores de perforación y se normaliza el servicio
130	61992	TRANSVERSAL 22E NO.52-11	URBANIZACION EL BOSQUECITO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa y se instala luminaria omega plus 40w servicio normalizado
131	61993	TRANSVERSAL 23A NO. 54-05	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda quemada en la luminaria servicio normalizado
132	61994	CALLE 31 24-28	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA GIRAR	se realiza la orientación de las luminarias y se retira luminaria averiada por paso de vehículo
133	61995	32A AL PIE DE LAS ANTENAS	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w quemadas y se instala luminaria omega plus 40w servicio normalizado
134	61996	CALLE 13C CON CRA 12 ESQUINA	VILLAS DE DON JUAN II	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda quemada en la luminaria servicio normalizado
135	61997	CARRERA 26 NO. 34-89	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
136	61998	AUTOPISTA PARALELA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se encuentra la luminaria desconectada por hurto del cable encauchetado, se añadió cable y se realizó la debida conexión para normalizar el servicio
137	61999	PARQUE BELLAVISTA	BELLAVISTA	PARQUE APAGADO	se elimina empalmes quemados en las luminarias servicio normalizado
138	62000	CALLE 105	MALPASO	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de las luminarias 15963 15789 15774 15873 15885 en la calle 105 malpaso.
139	62001	CARRERA 10 A 9 -26	URBANIZACION CATALUÑA	LUMINARIA DIRECTA	luminarias no pertenecen al inventario de alumbrado publico se le informa al usuario
140	62002	CALLE 57 N 22C20	CARRIZAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se ajusto fotocelda en las luminarias servicio normalizado
141	62003	CALL 25N26-23	GALLINERAL	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria deltaled 40w defectuosa y se instala luminaria omega plus 40w servicio normalizado

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
142	62004	CALLE 28 N 28-31	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió elementos quemados en la luminaria servicio normalizado
143	62005	CRA 30B # 16-26	SANTA CRUZ	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado
144	62006	BLOQUE 14 Y 15 CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA SOFIA CRA 14E PEATONAL	VILLA SOFIA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria omega plus 40w servicio normalizado
145	62007	DIAGONAL 9 # 21-18	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA INTERMITENTE	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
146	62008	CALLE 40 CRA 23	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores quemados en la luminaria servicio normalizado
147	62009	CALLE 105	MALPASO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizo mantenimiento en la calle 105 malpaso a las luminarias 15771 15787 15783 15784 15891 15896 15898 15901. servicio normalizado.
148	62010	CASCO ANTIGUO	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	Se realiza Mantenimiento en redes aéreas por hurto. Servicio Normalizado.
149	62011	PARQUE PRINCIPAL	CASCO ANTIGUO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se encontró taco abierto se realiza el reinicio del taco servicio normalizado
150	62012	FRENTE A LA CALLE 43 # 32B-21	CORVIANDI III	LUMINARIA DIRECTA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
151	62013	CALLE 15B 17H 12	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de las luminarias servicio normalizado
152	62015	CASA 046A	ALTOS DE ANDINA	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria desconectada se realiza la conexión servicio normalizado
153	62016	Zona Industrial	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA APAGADA	se elimina empalmes defectuosos en las luminarias servicio normalizado
154	62017	TRANSVERSAL 6D # 109-64	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria vegaled 40w quemada y se instala luminaria omega plus 40w servicio normalizado
155	62018	VEREDA PALOGORDO	VEREDA PALOGORDO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria # 2053 zd229 50w quemada y se instala luminaria omega 1 plus 40w servicio normalizado
156	62019	PUENTE MIRADOR DE SAN JUAN	MIRADOR DE SAN JUAN	PUENTE PEATONAL APAGADO	se elimina sulfatacion en la red principal de las luminarias servicio normalizado
157	62020	PUENTE PEATONAL EL LLANITO	EL LLANITO	PUENTE PEATONAL APAGADO	luminarias sin servicio por intento de hurto de la red se realiza la conexión servicio normalizado
158	62021	PUENTE FLANDES	AUTOPISTA BUCARAMANGA	PUENTE APAGADO	se revisaron las lumimarias 13506 y 13507 que se enclntraron con sus fotoceldad giradas. la luminaria 13508 se encontro desconectada y con su fotocelda quemada. servicio normalizado.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRÓN
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES SEPTIEMBRE DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
159	62022	SENTIDO GIRON BUCARAMANGA BOMBEROS	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se Programa reposición de redes por hurto se le informa al usuario
160	62023	CALLE 31 ENTRE CRA 23 Y 24	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	farol se encuentra en el taller para su revisión por daño de vehículos de alta dimension se reportada ala empresa para su pronta solución.
161	62024	CRA 34 # 32-86	ALDEA ALTA	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra conectores en mal estado se cambian y se normaliza el servicio.
162	62025	DIAGONAL 21 CON CALLES 41Y 42PARQUE INFANTIL	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se Programa reposición de la luminaria
163	62026	FRENTE A LA IGLESIA AL PIE DEL CONCEJO	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a faroles coloniales se encuentra red principal hurtada por vandalismo, se instala red principal dejando el servicio noramlizado de los faroles. farol colonial # 4639 lo retiro la grua y se ingresa al taller para su revision ya que lo daño vehículo con gran altura. <u>se realiza llamados al usuario y no contestan.</u>
164	62027	QUINTAS DEL LLANITO	QUINTAS DEL LLANITO	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de las luminarias servicio normalizado
165	62028	CALLE 31 ENTRE CARRERAS 24 Y 25	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a faroles coloniales se encuentra red principal hurtada, se realiza la instalación de red principal normalizando el servicio.
166	62029	CANCHAS DE TIERRA SECTOR 5	CIUDADELA NUEVO GIRON	CANCHA APAGADA	se realiza la revisión de las luminarias de la cancha la cual se encontró en buen funcionamiento
167	62031	paseo san jorge	PASEO SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimineto en el paseo san jorge a las luminarias 14369 14743 15262 14724 14722. servicio normalizado.
168	62032	paseo quintas de san isidro	QUINTAS DE SAN ISIDRO	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 15295. servicio normalizado.
169	62033	PARQUE	QUINTAS DE SAN ISIDRO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 62047
170	62034	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	No se encontro la luminaria 12286 del poste 534 de la autopista aeropuerto, al parecer fue derribada por el choque de un vehiculo con el poste. luminaria 12563 en corto circuito. servicio normalizado.
171	62035	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en el anillo vial a las luminarias 2631 8381 8050 8043. servicio normalizado.
172	62036	VEREDA EL CEDRO	VEREDA EL CEDRO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a las luminarias. Se retira luminaria # 13245 zd229 50w quemada y se instala luminaria omega 1 plus 40w Provisional



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES SEPTIEMBRE DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
173	62037	CRA 26 EN LA CALLE 40 CENTRO COMERCIAL POBLADO PLAZA	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se Programa cambio de la luminaria se le informa al usuario
174	62038	CALLE 37 NO. 29B-294	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a la luminaria servicio normalizado
175	62039	CALLE 26 # 22-39	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA DIRECTA	luminaria reportada por usuaria no pertenece al inventario de ISAG, se llama al usuario para darle respuesta al reporte y no contesta.
176	62041	JUEGOS INFANTILES	PORTAL I	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
177	62043	CANCHAS TIERRA ARROYITO	SANTA CRUZ	CANCHAS APAGADA	reporte solucionado con el número 62049
178	62044	Calle 29#29-72	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w quemada y se instala luminaria omega plus 40w servicio normalizado
179	62045	PUENTE LOS MIRTOS	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado
180	62046	CRA 17A #24A-09 PARQUE	QUINTAS DE SAN ISIDRO	PARQUE APAGADO	SE CAMBIÓ TEMPORIZADOR DEFECTUOSO EN EL CONTROL DE LAS LUMINARIAS
181	62047	CALLE 34	RINCON DE GIRON	REVISION DE REDES	se ajusta la red de distribución de las luminarias servicio normalizado
182	62048	CALLE 30 NÚMERO 23-20	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	luminarias sin servicio por hurto de la red se realiza la instalación de la alimentación de las luminarias servicio normalizado
183	62049	CANCHAS ARROYITO	SANTA CRUZ	CANCHAS PROGRAMAR RELOJ	se ajusta la programación del temporizador desde las 18:00 - 22:00 horas del control de las luminarias de la cancha
184	62055	DIAGONAL 54A 22B Y 22C EN LAS DOS CUADRAS COMPLETAS	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	SECTOR APAGADO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA 4813 SE ENCONTRABA APAGADA SE LE REALIZÓ EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO. <u>SERVICIO NORMALIZADO</u>
185	62057	GUAYACANES	GUAYACANES	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria lyraled 49w provisional y se instala luminaria cartagena 55w
186	62058	PRADOS DE CATALUÑAA	PRADOS DE CATALUÑA	LUMINARIA DIRECTA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
187	62060	VEREDA RIO FRIOS	VEREDA RIO FRIOS	POSTE LADEADO	se realizo cambio de poste a la luminaria 7846 debido a que se encontraba partido en su base y estaba a punto de caer.servicio normalizado. (El poste utilizado para el mantenimiento es codigo 26, que habia sido retirado por funcionarios de ESSA en la vereda aquada de ceferino)



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES SEPTIEMBRE DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
188	62062	CANCHA ARROYITO	SANTA CRUZ	CANCHA DIRECTA	se realiza pruebas de funcionamiento y se programa cancha a su horario habitual de 6:00 pm a 10:00 pm. se realiza cambio de timer , se asegura caja con cinta bandit y se normaliza el servicio.