



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Descripción	Solución Trabajo Realizado
1	58942	CALLE 105	MALPASO	MANTENIMIENTO	luminaria 15868 se retira y se ingresa al taller para su revisión se instala luminaria. se revisan luminarias y se encuentran conectores sulfatados por corto en la red principal y fotocontroles quemados. Normalizando el servicio.
2	58943	VEREDA LAGUNETAS FINCA CASTALIA SEC	VEREDA LAGUNETAS	SE REPORTAN 3 LUMINARIAS APAGADAS CON LOS CODIGOS	reporte solucionado con el Reporte de modernización # 1262.
3	58944	CARRASCO PLAZA DE TOROS	ZONA INDUSTRIAL	luminaria 12943 sodio 150 W apagada en transformador de ISAG	Reporte solucionado con el Reporte de modernización 1261.
4	58945	PORTAL DE LA ALDEA	PORTAL DE LA ALDEA	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminarias y se encuentra kit quemado por corto circuito en la red y bombillos quemados se normaliza el servicio.
5	58946	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	MANTENIMIENTO DE REFLECTORES	se trasladaron reflectores 17429 17430 a poste de ESSA para mejorar el servicio sobre la cancha polideportivo del barrio rincón de giron parte alta
6	58947	VIA ACAPULCO SECTOR LAS PISCINAS	VEREDA VALLE DE RUITOQUE	2 LUMINARIAS APAGADAS	Se Encontró Luminaria En mal Estado, Se Cambió por una Nueva, Fococelda en El Sector Defectuosas se Cambiaron por unas nuevas y se normalizó el servicio.
7	58948	CRA 19 #13C-20	EL CONSUELO	2 LUMINARIAS APAGADAS EN EL MISMO POSTE	Se Encontró Corto En La Red de Alimentacion se Aislo Y se Volvió a Conectar, El Corto Hizo Que las Fococeldas Se estallaran por sobre Tensión se cambiaron y se Normalizó el Servicio.
8	58949	CALLE 14 E CON 12-71	PUERTO MADERO	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Luminaria Defectuosa, se cambió por una código 26 y Se Normalizó El Servicio
9	58950	VEREDA LAGUNETAS	VEREDA LAGUNETAS	INSTALACION DE REDES	se instalo línea de alimentación para la luminaria 8871 ya que se encontraba rota por motivos desconocidos. servicio normalizado.
10	58951	CALLE 45 32-02	ALTOS DEL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró La Red Rota por Fuisonarios de la essa, Se Instalo red hacia la Luminaria, Y se conecto y se normalizó el Servicio.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Descripción	Solución Trabajo Realizado
11	58952	FINCA PORFIN	VEREDA EL PANTANO	LUMINARIAS APAGADAS	Se Encontró Fotoceldas Defectuosa y Bombillos, se Cambió por Unos Nuevos Luminarias 13268 - 8878 - 12962. Fotocelda Girada 12729 se ajusto. Conectores 12728 - 12759 sulfatados, se cambiaron por unos nuevos. Y se Normalizó el Servicio.
12	58953	VEREDA EL PANTANO	VEREDA EL PANTANO	LUMINARIAS APAGADAS COD. APOYO 8418372, 3324435 Y 8618381	se programa modernización de las luminarias se le informa al usuario
13	58954	LOTE 18 PARCELACION BELLAVISTA	VEREDA PALOGORDO	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo agotado en la luminaria servicio normalizado
14	58955	CRA 34A # 45C-08	EL PARAISO	REDES ROTAS	Se Encontró Redes caídas En El Sector, Se Volvió A montar las redes por percha en mal estado, Servicio Normalizado
15	58956	FRENTE AL CAMBIADERO DE ACEITES BAR	VEREDA LAGUNETAS	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria 9422 desconectada por personal contratista de ESSA. servicio normalizado.
16	58957	CALLE 14A NO. 16-05	LOS CAMBULOS	luminaria tipo hongo #8395	REPORTÉ SOLUCIONADO CON EL REPORTE DE MODERNIZACIÓN #1265
17	58958	CRA 26 # 49-27	BRISAS DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo agotado en las luminarias servicio normalizado
18	58959	POSTE 54 AVENIDA CRA 26	AVENIDA CRA 26	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a la luminaria 11600 de la avenida cr 26. servicio normalizado.
19	58960	CALLE 34A 29-04	GIRALUZ	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo agotado en la luminaria servicio normalizado
20	58961	CALLE 52 27-111	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se programa mantenimiento de la luminarias
21	58962	SECTOR 2 MANZANA 22-36	CIUADELA NUEVO GIRON	DESPEJAR LUMINARIA	luminaria se encuentran despejadas se le informa al usuario
22	58963	VEREDA LAGUNETAS	VEREDA LAGUNETAS	MANTENIMIENTO	se realizo poda de ramas que se encontraban sobre redes de baja tension pertenecientes a ISAG. Luminarias 16955 16957 16958 16959 16961 16960 8951
23	58964	CALLE 44 C NO. 31 - 107	ALTOS DEL POBLADO	USUARIO REPORTA 1 LUMINARIA APAGADA EN EL APOYO 2350718	reporte solucionado con la modernización #1271
24	58965	ENTRE LA CALLE 46 Y 47 CON CARRERA 22	EL POBLADO	DESPEJAR LUMINARIA	se realizo despeje de la luminaria servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Descripción	Solución Trabajo Realizado
25	58966	CRA 28 32-43	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo agotado en la luminaria servicio normalizado
26	58967	CALLE 29 CON CRA 32	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria sepialed 41w defectuosa se ingresa al taller para revisión
27	58968	PARCELACION BELLAVISTA	VEREDA PALOGORDO	LUMINARIA APAGADA	se cambio fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
28	58969	CALLE 28 # 28-98	GIRON CENTRO	REDES ROTAS	redes no pertenecen al inventario de alumbrado público se le informa al usuario
29	58970	CALLE 109E # 7B-03	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	se cambio luminaria vegaled 40w defectuosa servicio normalizado
30	58971	PARTE ALTA DE LA VEREDA LLANADAS	VEREDA LLANADAS	SECTOR APAGADO	se le realizó mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
31	58972	VEREDA EL CEDRO	VEREDA EL CEDRO	MANTENIMIENTO	se repararon líneas de la cancha de tierra de la vereda el cedro.
32	58973	CALLE 48 # 22-73	EL POBLADO	LUMINARIA DIRECTA	se cambio fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
33	58974	ENTRE CALLE 43 Y 43A PARQUECITO	CORVIANDI III	LUMINARIAS APAGADAS	se cambio luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
34	58975	CARRERA 25 NO. 32-44	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria y se encuentra red principal en corto se cambia y se normaliza el servicio.
35	58976	CALLE 32 DE LA ESTACION DE POLICIA HAC	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se programa reporte para grua poste metálico de 10mts luminaria apagada y programar ronda por qué el usuario no identifica cuál es la apagada.
36	58977	CRA 25 ESQUINA DEL COLEGIO SAN JUAN	GIRON CENTRO	LUMINARIAS APAGADAS	se realiza mantenimiento a luminaria y se encuentra fotocontrol girado se normaliza el servicio.
37	58978	CRA 25 32-28	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con reporte de operaciones y mantenimiento # 58975.
38	58979	CALLE 30 ENTRE CRA 23 Y 24	GIRON CENTRO	5 LUMINARIAS APAGADAS	se llama a usuario el usuario nos indica que el día de ayer 07-03_2024 ya estaban funcionando las luminarias.
39	58980	VEREDA CARRIZAL	VEREDA CARRIZAL	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizo poda a ramas de árbol que se encontraban sobre redes de baja tension de propiedad de ISAG además de luminarias cubiertas por las mismas. luminarias 16906 16907 16608 16610.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Descripción	Solución Trabajo Realizado
40	58981	LA CAMPIÑA	LA CAMPIÑA	LUMINARIA APAGADA	se instala luminaria sepialed 41w servicio normalizado
41	58982	GIRALUZ	GIRALUZ	DESPEJAR LUMINARIAS	se realizo despeje y poda de ramas que cubrían luminarias 4573 y 0572. servicio normalizado.
42	58983	MURO BELLAVISTA	BELLAVISTA	DESPEJAR LUMINARIA	se realizo limpieza y poda por ramas que cubrían la luminaria 17349. servicio normalizado.
43	58984	calle 11 # 26 - 04	ARENALES CAMPESTRE	luminaria 5558 apagada 40 W	Se Encontró Luminaria Desconectada,Se Volvió a conectar y se normalizó el Servicio
44	58985	SECTOR 7 TORRE 4 Y TORRE 7	CIUADELA NUEVO GIRON	2 LUMINARIAS APAGADAS PARA GRUA	se realizo mantenimiento en la ciudadela nuevo giron en el sector 7 a las luminarias 13705 13674.
45	58986	SAN JORGE	SAN JORGE	SECTOR APAGADO	se encontró totalizador disparado por sobretension. luminaria 14373, se revisaron cajas de piso para descartar corto circuito en las líneas de baja tension.
46	58987	PARCELACIONES EL CEDRO, PARCELA EL P	VEREDA EL CEDRO	LUMINARIA APAGADA	Se Soluciono Con Reporte de Modernización 1295
47	58988	TRANSVERSAL 22E #52-58 PEATONAL	URBANIZACION EL BOSQUECITO	LUMINARIA APAGADA	se cambia luminaria raled 1 37w defectuosa servicio normalizado
48	58989	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	se realizo cambio de tubería y cableado que alimenta el sector en frente del hotel san juan en la autopista a Bucaramanga. luminaria 7626
49	58990	CRA 29A CON CALLE 38 FRENTE A LA CANC	QUINTAS DEL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Luminaria mal Conectada por Funcionarios de la Essa, Se Volvió a Conectar Y se normalizado el Servicio.
50	58991	SECTOR 4	CIUADELA NUEVO GIRON	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza mantenimiento a luminaria y red aérea se encuentra conectores sulfatados por daño en la red principal por causa de caídas de ramas del árbol, se encontraba sector apagado servicio Normalizado.
51	58992	CALLE 21A CARRERA 22	PORTAL CAMPESTRE II	luminaria 3578 LyraLed de 49w apagada.	se cambio luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
52	58993	carrera 22D # 20B-75	PORTAL CAMPESTRE II	luminaria 9946 LyraLed de 49w apagada. lumaria 2538 LyraLed de 49w apagada.	se cambio luminaria lyraled 49w #2538 defectuosa . luminaria lyraled 49w #9946 apagada por intento de hurto de la red servicio normalizado
53	58994	BALCONES DE PROVENZA	BALCONES DE PROVENZA I	MANTENIMIENTO	Solucionado Con Reporte de Reposición 69
54	58995	QUINTAS DEL LLANITO	QUINTAS DEL LLANITO	MANTENIMIENTO	Se Realizo Con Reoorte de Reposición 70
55	58996	DIAGONAL 10 20-38	JARDIN DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se cambio fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Descripción	Solución Trabajo Realizado
56	58997	CALLE 10A 27-03 ARENALES 1	ARENALES	2 LUMINARIAS APAGADAS LLAMAR USUARIA	se realizo el retiro de la luminaria deltaled 40w se ingresa al taller para revisión
57	58998	MANZANA 7A DIAGONAL LOTE 2	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA INTERMITENTE	se le realizó mantenimiento a la luminaria
58	58999	POSTE 29 ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL	MANTENIMIENTO	se realizo cambio de redes subterráneas para la luminaria 3542 debido a que se encontraban sulfatadas y rotas dentro de la tubería.
59	59000	MANZANA D CASA 7	CORVIANDI I	DESPEJAR LLAMAR USUARIO	redes no pertenecen al inventario de alumbrado público se le informa al usuario
60	59001	BALCONES DE ALEJANDRIA	BALCONES DE ALEJANDRIA	MANTENIMIENTO	se realizo cambio de cableado y redes a las luminarias 16540 16511 16512 del barrio balcones de alejandria.
61	59002	CALLE 27 CON CALLE 51 BORDE LA QUEBR	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	se cambio red dañada por caída de árbol servicio normalizado
62	59003	SECTOR 5 MANZANA A	CIUADELA NUEVO GIRON	DESPEJAR LUMINARIAS LLAMAR USUARIA	se realizo la poda de la luminaria servicio normalizado
63	59004	SENDERO DE LOS BOMBEROS HACIA PUER	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	se realizo mantenimiento en la luminaria servicio normalizado
64	59005	CRA 22 CON CALLE 47 ESQUINA	EL CARMEN	LUMINARIA INTERMITENTE	se ajusta fotocelda en la luminaria por moviento de aves servicio normalizado
65	59006	CALLE 30A NO.32-14	VILLA CAROLINA I	Reflector 16731 y 16730 de 200 W sylflood apagado. antigua cancha de tierra	se realizo el ajuste de la programación del control de las luminarias servicio normalizado
66	59007	BALCONES DE PROVENZA I	BALCONES DE PROVENZA I	LUMINARIA APAGADA	se cambio líneas quemadas en la luminaria servicio normalizado
67	59008	ARENALES	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	Se Trabajó Luminaria de Taller para Reponer Luminaria en Sector, Servicio Normalizado
68	59009	MANZANA 9 LOTE 1	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con la modernización #1286
69	59010	GLORIETA DONDE ERA TEXICOL HASTA DO	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se reinicia taco en el control de las luminarias de la avenida servicio normalizado
70	59011	SECTOR ALTOS DE SORACA FINCA LAS MAI	VEREDA LLANOGRANDE	2 LUMINARIAS APAGADAS LLAMAR USUARIA	Reporte SolucionadonCon Reporte de Modernización
71	59012	CALLE 0 CASA 48 VIA CHIMITA	ALTOS DE ANDINA	3 LUMINARIAS APAGADAS	Encontró Protecciones de Essa que instalan Para proteger la Red Quemados, Se Eliminaron y se conecto, Se Normalizó El Servicio.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Descripción	Solución Trabajo Realizado
72	59013	CALLE 0 CASA 122 VIA CHIMITA	ALTOS DE ANDINA	SECTOR APAGADO	Se Encontró Protecciones de Essa que instalan Para proteger la Red Quemados, Se Eliminaron y se conecto, Se Normalizó El Servicio.
73	59014	CALLE 13B NO. 16-60 ESQUINA PARQUE D	VILLAMPISS	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria deltaled 40w sin fotocelda
74	59015	CARRERA 15 NO 13A-03 PARQUECITO INF	VILLAMPISS	3 LUMINARIAS APAGADAS	se cambio de ubicación la fotocelda en las luminarias del parque servicio normalizado
75	59016	CRA 25 AL LADO # 31-48	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	Bombillo Agotado Se Cambió Por Uno Nuevo Y Se Normalizó el Servicio
76	59017	las macanas	EL POBLADO	sector apagado desde la luminaria #10986	Se Encontro Red Rota por Bandalismo Se Conecto Red ,Servicio Normalizado
77	59018	cra 25 #31-08	GIRON CENTRO	luminaria farol colonial #4755	Bombillos y Fotocelda en mal estado se cambiaron por elementos nuevos y se normalizó el servicio
78	59019	calle 30#27-24	GIRON CENTRO	luminaria tipo farol colonial	Se Retiró Farol Por qué Se Encontro en Mal estado Se Lleva al taller para su mantenimiento
79	59020	calle 30# 26-64	GIRON CENTRO	luminaria tipo farol colonial	Se encontro Elementos en mal estado se cambiaron por otros nuevos y se normalizo el Servicio.
80	59021	calle 30#24-65	GIRON CENTRO	luminaria tipo farol colonial #14198	Se Encontro Red Rota Por Bandalismo, Se Volvio A Estender Y conectar la red, Servico Normalizado
81	59022	CARRERA 21 CALLE 37 POLIDEPORTIVO	RINCON DE GIRON	2 LUMINARIAS APAGADAS	se elimina sulfatacion en la caja de piso se instala tapa de concreto servicio normalizado.
82	59023	MANZANA 9 FRENTE A LA MANZANA 8 LO	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con la modernización #1286
83	59024	BALCONES DE PROVENZA I	BALCONES DE PROVENZA I	PROGRAMACION DE RELOJ	Se Programa Cancha para Evento de la Junta para que se apagará a las 12.
84	59025	SECTOR CREMAS HASTA EL PUENTE ANTO	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	se realiza manteniemento a luminarias se revisan cajas de inspección de piso, se encuentra daño en el red subterránea conectores sulfatados por corto en la red principal dejando el servicio Normalizado. tramo de ducteria de 2" queda pendiente para cambio por motivo de motocicletas que cruzan el separador.
85	59026	CRA 28 # 29-21	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	Bombillo quemado por Sobre Tensión se Cambió por uno nuevo Y se normalizó el Servicio
86	59027	CALLE 10B NO. 13-07	HACIENDA LA MESETA	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Sulfatacion y Fotocelda en mal estado se cambió conección y fotocelda y se normalizó el servicio



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Descripción	Solución Trabajo Realizado
87	59028	Via Alto De La Aldea	VEREDA LAGUNETAS	LUMINARIA APAGADA	Fotocelda Girada, Se Ajusto y se normalizó el Servicio
88	59029	CALLE 27 # 29-24 FRENTE	EL TEJAR	2 LUMINARIAS APAGADAS EN EL MISMO POSTE	Se Solucionó con Reporte Modernizacion 1289
89	59030	CRA 30B # 16-16	SANTA CRUZ	DESPEJAR LUMINARIA	Se Realizó Despeje De Luminaria, Servicio Normalizado
90	59031	VEREDA RIO FRIO LOTE 1 VILLA ALICIA	VEREDA RIO FRIO	3 LUMINARIAS APAGADAS POR REDES ROTAS	Se Encontró Red De La Essa Rota Se cambio cambio Luminarias de Fase para su funcionamiento, Servicio Normalizado
91	59032	CRA 20 29A -13 MANZANA N	CASTILLA REAL I	2 LUMINARIAS APAGADAS	Se Programa Para Cuadrilla De Canalización
92	59033	CRA 22 CON CALLE 47 ESQUINA	EL CARMEN	LUMINARIA INTERMITENTE	se cambio luminaria defectuosa # 023. se realizo despeje de la luminaria #10110 servicio normalizado
93	59034	CALLE 27 A 28-35 PASAJE LA ROSITA	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se realiza revisión en farol colonial y se encuentra kit quemado, voltaje alto en la red principal. se cambia kit y se normaliza el servicio.
94	59035	VEREDA PALOGORDO	VEREDA PALOGORDO	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo agotado en la luminaria
95	59036	CALLE 33 CON CRA 23	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se programa reporte para grua poste metálico de 10mts.
96	59037	CALLE 27 # 29-49	EL TEJAR	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con la modernización #1287
97	59038	CALLE 106 # 12-03 SECTOR MALPASO	QUINTAS DE SANTA ANA	3 LUMINARIAS APAGADAS 7076, 7086 Y LA DE LA 106	se cambio luminarias lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
98	59039	CRA 21E 26C-16 FRENTE AL PUENTE LENGU	VILLA CAMPESTRE II	REDES ROTAS POR HURTO Y 3 LUMINARIAS APAGADAS	sector apagado por hurto de la red de las luminarias se programa arreglo de la red y tubería
99	59040	CALLE 28 # 28-74 AL PIE DE MI BANCO	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se realiza revisión en farol colonial se encuentra bombillo quemado por corto en la red principal se cambia y se normaliza el servicio.
100	59041	CALLE 11B-28A-19 ZONA VERDE	ARENALES CAMPESTRE	HONGO APAGADO	se cambio bombillo roto por agua en la luminaria servicio normalizado
101	59042	CARRERA 29 11B-15	ARENALES CAMPESTRE	LUMIANRIA SODIO APAGADA	se cambio bombillo agotado en la luminaria servicio normalizado
102	59043	CARRERA 28A# 11A-50 PEATONAL	ARENALES CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado con el Reporte de Modernización Número 1291.
103	59044	CALLE 34 NO. 26-36	EL LLANITO	8655 farol apagado llevar vidrio.	se realiza revisión a luminaria y se encuentra fotocontrol girado se reubica y se normaliza el servicio.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Descripción	Solución Trabajo Realizado
104	59045	CALLE 27A NO 28-17	GIRON CENTRO	6432 farol apagado.	se realiza revisión de farol colonial y se encuentra bombillo quedando por corto circuito en la red se cambia y se normaliza el servicio.
105	59046	CIUADDELA VILLAMIL	CIUADDELA VILLAMIL	SECTOR APAGADO	se realiza revisión en cajas de inspección se encuentran conectores sulfatados por corto circuito en la red subterránea, se encuentra manipulada la red por personal de la obra se les informa de que no deben manipular la red de alumbrado público dejando normaliza el servicio.
106	59047	BALCONES DE PROVENZA	BALCONES DE PROVENZA I	CANCHA APAGADA	se ajusto programación del reloj de las luminarias de la cancha servicio normalizado
107	59048	SECTOR DE LA IGLESIA	VEREDA CANTALTA	REDES ROTAS	Se Encontró Red Rota Por Árbol, Se Realizo Poda y se Tendió RED, ya que la anterior quedó rota, Se Conecto y Se Normalizó El Servicio
108	59049	MANZANA 60 LOTE 780	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a la luminaria servicio normalizado
109	59050	CALLE 26 CON 22	VILLA CAMPESTRE	SECTOR APAGADO	se realizo cambio de la red y tubería dañada por hurto en las luminarias servicio normalizado
110	59051	av caneyes-anillo vial	ANILLO VIAL	sector apagado	se realiza mantenimiento alas luminarias. lum.8045 se cambió luminaria y conectores. lum.8304 se encontró fotocelda Girada. Lum.8307 se realizó cambio de conector. lum.8308 se encontró fotocelda Girada. Lum.13711 se encontró fotocelda Girada. servicio Normalizado.
111	59052	AV CANEYES	VIA CANEYES	LUMINARIA APAGADA	se realiza revisión de cajas de inspección y se encuentran conectores sulfatados, se revisan postes # 114-117-118-119-120 y arrojando medida de voltaje y corriente entre los parámetros normales de funcionamiento.
112	59053	CALLE 27A 28-35 PASAJE LA ROSITA	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se cambia fotocontrol de luminaria y se normaliza el servicio.
113	59054	FRENTE A LA ESUCELA DE LA VEREDA	VEREDA LLANADAS	SECTOR APAGADO	se realizo mantenimiento a la luminaria servicio normalizado
114	59055	SECTOR 2 MANZANA H, I, J	CIUADDELA NUEVO GIRON	SECTORES APAGADOS	se elimina sulfatacion en la red principal de las luminarias servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Descripción	Solución Trabajo Realizado
115	59056	PUENTE ANTONIA SANTOS	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se cambio red dañada y tubería en las luminarias de la avenida servicio normalizado
116	59057	BARRIO LOS ALMENDROS PARTE BAJA DE	VEREDA BOCAS	5 LUMINARIAS APAGADAS	se realizo mantenimiento a la luminaria servicio normalizado
117	59058	ENTRE CALLE 43 Y 43A PARQUECITO	CORVIANDI III	PARQUE APAGADO	se realiza mantenimiento y inspeccion a cajaa de piso a lumianaria y se encuentra conectores sulfatados se cambian y se normalizan.
118	59059	CALLE 14C 13A-03 PARQUECITO	PUERTO MADERO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento se reubica fotocontrol y se noramliza el servicio.
119	59060	AV CANEYES PUENTE ANTONIA SANTOS	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento alas luminarias 12556 y 12569 . se realiza cambio de fotoceldas dañadas se instala nuevas .. servicio normalizado.
120	59061	PARQUE LAS NIEVES	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminarias y se encuentra daño en la red principal se revisa y se noramliza el servicio.
121	59062	CRA 26 32-38	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	Se realiza mantenimiento a Faroles coloniales mejorando el servicio
122	59063	AL LADO DE LA CANCHA SINTETICA	PORTAL I	LUMINARIAS 16180, 16183, 16175 Y 8551	se realiza mantenimiento a luminaria en cajas de inspección y se encuentra luminarias apagadas se ingresan al taller para su revisión, quedan pendiente ser instaladas las luminarias.
123	59064	CALLE 45 #16-107	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	LUMINARIA APAGADA	Se Retiro Luminaria para llevar al taller para Garantía.
124	59065	GLORIETA CANEYES	VIA CANEYES	SECTOR APAGADO	se realiza mantenimiento sector apagado. se encontró línea rotas .se colocan conectores.. servicio Normalizado
125	59066	ENSEGUIDA DE LA IGLESIA A MANO DERECH	CIUDADELA NUEVO GIRON	FUSIBLE QUEMADO	Se Instalo Luminaria pendiente en el sector y se retiro luminaria En mal estado y se llevó el al taller.
126	59067	CANCHA	PORTAL CAMPESTRE	ASEGURAR CAJA DEL CONTADOR	Caja De la Cacha Se Encontraba Abierta Se Enzuncho Con Cinta Bandi, Servicio Normalizado
127	59068	GIRON CENTRO	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en la luminaria servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Descripción	Solución Trabajo Realizado
128	59069	EL CARMEN	EL CARMEN	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminarias se retiran y se ingresan al taller para su revisión y se instalan luminarias dejando el servicio normalizado.
129	59070	CALLE 33 ENTRE CRA 23 Y 25	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria 15385.. se realiza cambio.. servicio Normalizado.
130	59071	PARQUE PRINCIPAL	GIRON CENTRO	MANTENIMIENTO	se realiza mantenimiento. se coloca código en las luminarias y postes que no lo tenían..
131	59072	PARQUE PRINCIPAL CALLE 56 CON CARRETERA	VIA CANEYES	LUMINARIAS APAGADAS	se reinicio taco en el control de las luminarias del parque servicio normalizado
132	59073	CALLE 30 CON CARRERA 22 DETRAS DEL PARQUE	GIRON CENTRO	1 LUM APAGADA Y 1 INTERMITENTE	se cambio bombillo agotado en la luminaria servicio normalizado
133	59074	CASTILLA REAL 1	CASTILLA REAL I	CANALIZACION	Se Realizo Canalización Para Tubería rota en el Sector.
134	59075	CRA 26 29-11	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	luminaria desconectada por remodelacion de la red por parte de la esa se realiza la conexión servicio normalizado