ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A

CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON

MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
1	63620	VIA PRINCIPAL A ZAPATOCA	VEREDA CHOCOA	LUMINARIA APAGADA	se realiza operacion y mantenimiento a luminarias. usuario nos hace entrega de luminaria 20129 omega I plus de 40w que se cayó del brazo se instala y se normaliza el servicio. 20128 luminaria se encuentra sin fotocontrol, se instala y se normaliza.
2	63631	CASA 42	ALTOS DE ANDINA	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra red aérea principal en mal estado se cambia por drop 2x18 dejando el servicio normalizado.
3	63632	CONDOMINIO 360	VEREDA CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	se realiza Visita a usuario luminaria que reporta no pertence al inventario de alumbrado publico se le informa que debe pasar una carta para solicitar unas expansiones tipo I se le informa al Supervisor y se toma registro fotográfico.
4	63633	CALLE 24 23- 54	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se realiza operacion y mantenimiento a luminaria y se encuentra fotocontrol quemado por corto circuito en la red principal se cambia y se normaliza el servicio.
5	63634	SECTOR el lago	VEREDA ALTO DE LLANOGRANDE	LUMINARIA APAGADA	se realiza la conexión de las luminarias servicio normalizado
6	63637	casa 60	ALTOS DE ANDINA	LUMINARIA EN CORTO	se realiza operacion y mantenimiento a luminaria se encuentra daño en la red principal quemada por corto circuito se cambia y se normaliza el servicio.
7	63638	CALLE 14B PEATONAL 13-50	PUERTO MADERO	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza revisión de luminarias se llama al usuario y se le indica que están tapa la luminaria con una camisa y la otra el árbol no interfiere la luminaria se programa reporte para girar luminaria.
8	63639	CALLE 54 NO 23-25	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias y se encuentra en mal estado se retira y se ingresa al taller para su revision, se instala lyraled dejando el servicio normalizado.
9	63640	PASO MALO	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO DE LUMINARIA SECTOR PASO MALO NUEVO GIRON DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
10	63641	cra 28A-calle 31 quebrada padre Jesús	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra redes rotas se cambian y se normaliza el servicio. luminaria 7455 se le dice a supervisor se cambio de poste en mal estado metalico y se reporgrama reporte para esa luminaria.
11	63642	PERIMETRO GRANJA AVICOLA TACHUELA 2	VEREDA EL PILON	LUMINARIA APAGADA	se realiza operacion y mantenimiento a luminaria y se encuentra ZD216 de 40w quemada se ingresa al taller para su revisión, se intala vegaled de 40w y se actualiza informacion de luminaria, y se normaliza el servicio.
12	63643	POSTE 14 VIA CANEYES	VIA CANEYES	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO DE LUMINARIA SECTOR CANEYES DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
13	63644	CARRERA 29 NO. 28-28	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA GIRAR	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra girada por petición de usuario se gira y se noramliza el servicio.

ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A

CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON

MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
14	63645	CALLE 27 CON CRA 26	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operacion y mantenimiento a lumiarias se encuentran redes rotas y luminaria en mal estado se retira se ingresa al taller para su revisión, se intala sepialed de 65w y se actualiza información.
15	63646	CRA 17E PEAT 15-02	CIUDADELA VILLAMIL	REDES ROTAS	se realiza operacion y mantenimiento a luminaria se encuentra red rota por arbol que cortaron y la dañaron la red se instala y se normaliza el servicio.
16	63647	PEAT 23A # 13D-16	CORVIANDI I	LUMINARIA APAGADA	se realiza operacion y mantenimiento a luminaria y se encuentra ZD216 de 40w quemada se ingresa al taller para su revision y se intala raled 1 de 37w se actualiza información dejandonel servicio normalizado.
17	63648	QUEBRADA CASCADA DEL AMOR	VEREDA ACAPULCO	POSTE A PUNTO DE CAER	se realiza visita tecnica se toman fotografías de evidencia, poste no pertenece al inventario de ISAG. se le informa al supervisor.
18	63649	CARRERA 15 NO 108-24	CIUDAD METROPOLITANA	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO DE LUMINARIA SECTOR CIUDAD METROPOLITANA DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
19	63650	VEREDA EL CEDRO	VEREDA EL CEDRO	CANCHA APAGADA	se realiza mantenimiento de reflector en la cancha de la escuela de la vereda el cedro por reporte qué se encontraba apagado se hace el cambio y se restablece el cervicio. también se le cambia fotocontrol a las luminarias 8639 y 8597 qué se encontraban directas se le hace el cambio respectivo
20	63651	AL LADO DE LA OFICINA DE TRANSITO	GALLINERAL	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red de distribución de las luminarias servicio normalizado
21	63652	SECTOR VIENTOS DE LLANADAS	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se retira GDS de 63w se ingresa al taller para su revision, se intala sepialed de 65w y se actualiza información.
22	63653	CANCHA	VEREDA EL CEDRO	CANCHA APAGADA	se realiza mantenimiento a los reflectores de la cancha de la vereda el cedro que se encontraban apagados se detecta que el contantor se encontraba quemado se hace el cambio y se restableció nuevamente el servicio
23	63654	POSTE 107 ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS SECTOR ANILLO VIAL SAN JORGE DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
24	63655	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	este reporte 63655 se sierra con el reporte del transformador 63663
25	63656	VIA A LA VEREDA PALOGORDO	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra en mal estado se retiran y se ingresan al taller para su revision se instalan luminarias y se actualiza información de luminarias dejando el servicio normalizado.
26	63657	VIA PRINCIPAL	VEREDA BARBOSA	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias y se encuentra red de luminaria y conectores en mal estado se cambia y se normaliza el servicio.

ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A

CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON

MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
27	63658	ENTRADA CIUDADELA NUEVO GIRON	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento se retiran luminarias se ingresan al taller para su revision se instalan sepialed de 83w y se cambian fotocontroles,se normaliza el servicio.
28	63659	CALLE 15 NO 11-03	ALMENARES DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
29	63660	CENTRO	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA INTERMITENTE	reporte de prueba.
30	63661	CANCHA SECTOR 6 GRANDE	CIUDADELA NUEVO GIRON	CANCHA APAGADA	se elimina empalmes quemados en la luminaria servicio normalizado
31	63662	CALLE 27 27-09	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento cambio de contactor de 25A por luminaria apagada
32	63663	SECTOR SAN SEBASTIAN	AUTOPISTA AEROPUERTO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza mantenimiento de redes de media tensión en la vía al aeropuerto cambiado fusibles y cañuelas que se encontraban quemadas por descargas atmosféricas se realiza el cambio y se normaliza nuevamente el servio
33	63664	CALLE 59 # 22C39	CARRIZAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria vegaled 40w defectuosa servicio normalizado
34	63665	CALLE 28 CON CRA 24A	CASCO ANTIGUO	FAROL CAIDO	se retira luminaria farol cartagena led 70w destruido por vehículo se ingresa al taller para reposición
35	63666	CIUDADELA VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA GIRAR	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se gira luminaria por petición de usuario. se cambia red principal de la luminaria se encontraba en mal estado. se realiza despeje de luminarias 9619. luminaria 4107 se cambia fotocontrol quemado por corto circuito en la red principal. dejando el servicio normalizado.
36	63667	MANZANA 56 LOTE 20	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	luminaria sin servicio por encontrarse desconectada se realiza la conexión servicio normalizado
37	63668	CANCHA DE TIERRA SECTOR 6 MANZANA G	CIUDADELA NUEVO GIRON	CANCHA APAGADA	se le realizó mantenimiento a los controles de las luminarias de las canchas servicio normalizado 8
38	63669	CASERIO	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se retiran y se entregan al taller para su revision y garantía se instala microled de 50w y se actualiza información de luminarias. se cambia red principal de luminaria por daños por poda de árbol y se normaliza el servicio.
39	63670	coliseo primero de mayo cancha micro	PRIMERO DE MAYO	REFLECTOR APAGADO	se cambió fotocelda quemada en la luminarias servicio normalizado
40	63671	Carrera 21 calle 40	BELLA ISLA	CUADRA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
41	63672	CANCHA DE TIERRA SECTOR 7	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realiza la revisión de las luminarias de la cancha y se encontró cinco reflectores sin servicio se Programa el cambio con la grua canasta
42	63673	Malecón del río	CIUDADELA NUEVO GIRON	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	luminarias sin servicio por hurto de la red se Programa habilitación del servicio
43	63674	CALLE 59 22C 130	CARRIZAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria vegaled 40w defectuosa y se instala luminaria sepialed 65w servicio normalizado

ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A

CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON

MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
44	63675	PUENTE PEATONAL RODOLFO GONZALEZ	RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa y se instala luminaria sepialed 65w servicio normalizado
45	63676	PORTAL CAMPESTRE	PORTAL CAMPESTRE	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizo canalización de tubería instalación y cambio de cajas qué se encontraban en mál estado sector portal campestre
46	63677	CARRERA 18 #26-131	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 83w defectuosa y se instala luminaria sepialed 65w servicio normalizado
47	63678	CARRERA 29B NO 37 PALMITAS	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	luminarias sin servicio por daño en la red de alimentación se habilita el servicio
48	63679	POSTE 8 AVENIDA	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
49	63680	VIA A VILLA SANDRA	PORTAL DE CASTILLA	LUMINARIA DESPEJAR	se le informa al usuario que la poda no es competencia de alumbrado publico r
50	63681	PORTAL CAMPESTRE	PORTAL CAMPESTRE	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza instalación de bajantes y se instalan fotocontroles y se normaliza el servicio.
51	63682	PARQUE	ALTOS DE ARENALES	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se instala luminaria farol cartagena 74w servicio normalizado
52	63683	DIAG 7A TRANSV 21	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la caja de distribución de las luminarias servicio normalizado
53	63684	CALLE 32D NO.35-64	BALCONES DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
54	63685	PARQUE PRINCIPAL	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria defectuosa se ingresa al taller para reposición
55	63686	SECTOR SORACA	VEREDA LLANOGRANDE	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con la modernización #1736
56	63687	QUINTAS DEL LLANITO	QUINTAS DEL LLANITO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza trabajo mantenimiento instalación caja de alimentación y cambio de tuberia que se encontraban en mal estado luminaria se encuentra en reparación
57	63688	CANCHA DE TIERRA	RINCON DE GIRON	REFLECTOR APAGADO	reporte solucionado con el número 63689
58	63689	CALLE 38 NO. 20-58	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
59	63690	CALLE 54 NO 23-25	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra red principal en mal estado se cambia y se normaliza el servicio.
60	63691	calle 20C # 22-32	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA INTERMITENTE	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentran cables conectados ala red de alumbrado publico interfiriendo ala luminaria se procede a descontar cables de dicho letrero del negocio, se hacen pruebas de funcionamiento dejando el servicio normalizado.
61	63692	carrera 22A # 14-94	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA INTERMITENTE	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra en mal estado se retira y se ingresa al taller para su revision, se instalan lyraled de 49w dejando el servicio normalizado.[8]
62	63693	Calle 20A # 24-87	PORTAL CAMPESTRE	HONGO APAGADO	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra en mal estado se retira y se ingresa al taller para su revision, se instalan lyraled de 49w dejando el servicio normalizado.
63	63694	CALLE 11N 22-06	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
64	63695	DIAGONAL 9 NO. 21-23	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado

ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A

CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON

MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
65	63696	FRENTE AL PARQUE	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria microled 40w defectuosa y se instala luminaria sepialed 83w servicio normalizado
66	63697	Calle 28 # 24A-21	CASCO ANTIGUO	FAROL APAGADO	se Programa reposición de la luminaria averiada por paso de vehículo se le informa al usuario
67	63698	HOTEL SAN JUAN	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	se elimina sulfataciones en la caja de distribución de las luminarias servicio normalizado
68	63699	ANILLO VIAL RINCON DE GIRON POSTE 173	ANILLO VIAL	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se le realizó mantenimiento a la luminaria servicio normalizado
69	63700	CRA 19	CIUDADELA VILLAMIL	FUNDICION DE CANASTILLAS	se realiza la fundición de la canastilla de las luminarias
70	63701	PLAZOLETA CALLE 35 CON 16	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda quemada en la luminaria servicio normalizado
71	63702	PARQUE RETAZOS CRA 26A # 9-62	ARENALES CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la caja de distribución de las luminarias servicio normalizado
72	63703	CIUDADELA VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	FUNDICION DE CANASTILLAS	se instala canastilla de 1.2mt en la ciudadela villamil
73	63704	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	FUNDICION DE CANASTILLAS	se instala canastilla de 1.2mt en la autopista aeropuerto
74	63705	PARQUE PRINCIPAL	SANTA CRUZ	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se instala luminaria lyraled 49w servicio normalizado
75	63706	PARQUE EL TABACO	SANTA CRUZ	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se instala luminaria lyraled 49w servicio normalizado
76	63707	CALLE 43 NO.16-02	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
77	63708	PORTALITO DE PIEDRA	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias y se encuentra redes rotas dejando el servicio normalizado. se realiza Poda y despeje de luminaria 4413.
78	63709	VEREDA MOTOSO	VEREDA MOTOSO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se instala luminaria microled 50w en la vda motoso servicio normalizado
79	63710	CALLE 12 CARRERA 20	RIO PRADO	PARQUE APAGADO	se cambió fotocelda quemada en la luminaria servicio normalizado
80	63711	CANCHA FRENTE A LA ESTACION DE POLICIA	LA RIVERA	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza Visita al lugar todavía no está en funcionamiento la cancha de rivera, se programa despeje de reflectores con grua.
81	63712	MANZANA H SECTOR 2	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a las luminarias usuario no contesta el teléfono servicio normalizado
82	63713	SECTOR 2 MANZANA A NO 21-30	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza la visita a la solicitud de despeje de la luminaria la cual no es correspondiente alumbrado publico ya que la luminaria esta despejada usuario no contesta el teléfono
83	63714	CALLE 15B NO 17-36	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza la inspección de la solicitud del usuario y se evidenció que no es competencia de alumbrado publico la poda
84	63715	CALLE 30 NO. 23-39	CASCO ANTIGUO	FAROL GIRADO	se realiza operación y mantenimiento, luminarias golpeadas por vehículos de alto volumen se enderezada y se normaliza el servicio.

ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A

CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON

MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
85	63716	FINCA LA ESPERANZA	VEREDA MARTA	LUMINARIA APAGADA	se realiza revision de luminarias usuario reportado daños se realiza la revision se encuntra una luminaria sin fotocontrol y la otra con conctores en mal estado se cambia y se normaliza el servicio.
86	63717	PLAZOLETA CALLE 35 CON CARRERA 15	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	SECTOR APAGADO	se realiza operación y mantenimiento se encuentra fotocontrol quemado por corto circuito wn la red principal se cambia y se normaliza el servicio.
87	63718	via principal	ASENTAMIENTO HUMANO LA PRIMAVERA	LUMINARIA APAGADA	se encuentran daños en la red de la electrificadora usuarios reportaron daño ala essa.
88	63719	PLAZOLETA CALLE 35 CON CARRERA 15	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	SECTOR APAGADO	se le realizó mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
89	63720	VEREDA SAN RAFAEL	VEREDA SAN RAFAEL	LUMINARIA APAGADA	se cambio luminarias zd216-40w defectuosas y se instala luminaria microled 50w servicio normalizado
90	63722	CALLE 62 NO. 22C-11	CARRIZAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se realizan operación y mantenimiento a luminaria se encuentra ducteria en mal estado y fotocontrol en mal estado se cambia, no se encuntra red subterránea se cambia bajante dejando el servicio normalizado.
91	63724	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realiza mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
92	63725	ANTES DEL POLIDEPORTIVO DE CIUDADELA CONFENALCO	LA ESMERALDA	POSTE LADEADO	se realiza llamados al usuario reportado daño solucionado el día sábado 22de agosto del 2026, usuario manifiesta que no sea ubicada la posteria dentro del pevio se le informa al Supervisor.
93	63726	CARRERA 14 NO. 107A-03	CIUDAD METROPOLITANA	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra conectores en mal estado se cambia y se normaliza el servicio. en el barrio ciudad metropolitana.
94	63727	COLISEO	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 637318
95	63728	SECTOR 7	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria raled 37w defectuosa y se instala luminaria microled 50w servicio normalizado
96	63729	CASA 4	BRISA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se realiza re4vision de luminaria y se encuentra fotocontrol quemado por corto circuito en la red principal se cambia y se normaliza el servicio.
97	63730	ENTRADA A LA TOLOZA	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra fotocontrol y conectores en mal estado se cambian y se normaliza el servicio.
98	63731	CARRERA 16 CON CALLE 38 ESQUINA	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	CANCHA APAGADA	se cambiaron fusibles en el transformador de las luminarias del coliseo servicio normalizado
99	63732	VIAL AL AEROPUERTO KM 2 MOTEL CABAÑA	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd229 50w quemada y se instala luminaria microled 50w servicio normalizado
100	63733	CANCHA CALLE 49 CON 23	EL POBLADO	CANCHA APAGADA	se elimina empalmes quemados en la caja de distribución de las luminarias servicio normalizado
101	63734	PARQUEADERO CALLE 34 CON 20	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento correctivo de la luminaria ,19706 parqueado calle 34 con 20 parte baja rincón de giron. dejando servicio establecido.
102	63735	ENTRADA A TALLERES PICA PICA	CHIMITA	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a las luminarias servicio normalizado

ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A

CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON

MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
103	63736	CASA 214	COMVIVIR	LUMINARIA APAGADA	luminaria sin servicio por daño en la red principal se Programa cambio de la alimentación de la luminaria
104	63737	CARRERA 17 CALLE 60	CHIMITA	SECTOR APAGADO	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
105	63738	CANCHA EL COCAL	EL LLANITO	CANCHA APAGADA	se ajusta la programación del temporizador desde las 18:00 - 22:00 hrs servicio normalizado
106	63740	Calle 33 # 35-16 parque gimnasio	BALCONES DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd229 50w defectuosa y se instala luminaria omega plus 50w servicio normalizado
107	63742	PORTALITO DE PIEDRA	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambio conectores quemados en la red de alimentación de las luminarias servicio normalizado
108	63743	CALLE 21A NO 24-49	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda quemada y se elimina empalmes quemados en la red de alimentación servicio normalizado
109	63744	POSTE 128 VIA CRA 19	CIUDADELA VILLAMIL	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza reposicion por mantenimiento ya que se retira por mantenimiento según lo indicado, de la luminarias 14545, 14546. via cra 19, ciudadela villamil, dejando servicio establecido.
110	63745	CARRERA 29 ENTRE LA CALLE 11 A LA CALLE 11	ARENALES CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda quemada en la luminaria servicio normalizado
111	63746	VEREDA RIO SUCIO	VEREDA RIO SUCIO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	reporte solucionado con reporte de operación y mantenimiento # 63716.
112	63747	CARRERA 13C NO.9-23	HACIENDA LA MESETA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa y se instala luminaria omega plus 50w servicio normalizado
113	63748	CANCHA RINCON DE GIRON PARTE BAJA	RINCON DE GIRON	REFLECTOR APAGADO	se elimina empalmes defectuosos en la caja de piso de las luminarias servicio normalizado
114	63749	PUENTE PEATONAL FRENTE A CENFER	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria zd216-40w quemada y se Programa reposición y cambio de la red quemada
115	63750	cra 16 no. 60-14	LA ESMERALDA	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria desconectadas se realiza la conexión servicio normalizado
116	63751	VILLA DE LOS CABALLEROS	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA APAGADA	se instala luminaria omega plus 50w servicio normalizado
117	63752	DIAGONAL 6 # 18 B 30	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria omega plus 50w servicio normalizado
118	63753	PARQUE GALLINERAL	GALLINERAL	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatacion en la caja de distribución de las luminarias servicio normalizado
119	63754	CARRERA 21 B NO. 26 A 48	VILLA CAMPESTRE II	LUMINARIA INTERMITENTE	se elimina sulfatacion en la red de alimentación de la luminaria servicio normalizado
120	63755	PLAZOLETA EL COCAL	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 63761
121	63756	calle 105 anillo vial	MALPASO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento correctivo, luminarias, 15754, 15777, 15787. anillo vial, calle 105 mal paso. dejando servicio instalado ñ.
122	63757	carrera 24 con calle 68B Y 69B Carrizal	CARRZAL CAMPESTRE	CUADRA APAGADA	se realiza llamado a usuario y se le explica que esas Luminarias no pertenecen al inventario de ISAG. supervisor indica instalación de luminarias de alumbrado publico.[1]
123	63758	CALLE 37 CARRERA 31	ALTOS DEL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra deltaled partida se ingresa al taller, se cambia y se normaliza el servicio.

ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A

CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON

MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
124	63759	PLAZOLETA EL COCAL	EL LLANITO	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de las luminarias y se retiran luminarias farol cartagena 74w servicio ingresa almacén para revisión
125	63760	POSTE 107 GLORIETA EL CONSUELO	EL CONSUELO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza mantenimiento correctivo a luminaria, 15013, glorieta consuelo poste 107. dejando servicio establecido.
126	63761	PARQUE EL COCAL	EL LLANITO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se retira luminaria farol cartagena 74w se ingresa almacén para revisión
127	63762	PARQUE EL COCAL	EL LLANITO	POSTE LADEADO	se realiza el retiro de poste con la.base oxidada y con peligro de caida y luminaria farol cartagena 74w
128	63763	POSTE 594 AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza reposicion por mantenimiento ya que se retiro por mantenimiento de la luminarias ,12041, 12042, aut aeropuerto, poste 594.
129	63764	POSTE 516 AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza mantenimiento correctivo de luminaria 12321, ya que se había perdido en accidente, via al aeropuerto poste 516. dejando servicio establecido.
130	63765	CALLE 36 CON CRA 26	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se retiran y se ingresan al taller para su revision, quedan pendientes volver a instalarlas.
131	63766	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza mantenimiento correctivo, de la luminarias 7570, 7611, 3532, 7577, 7588, 7096, 4789, por motivo de robo de cable. se reemplaza cable y se deja servicio establecido. y en otras se hace el respectivo cambio.
132	63767	CARRERA 27A NO. 50-04	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	se realiza llamada al usuario y manifiesta estar funcionando bien las luminarias, se les pregunta a usuarios y dicen estar en normalidad.
133	63768	CALLE 20 CON CRA 22	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA CAJA DE PISO EN LA LUMINARIA
134	63769	CALLE 33 NO.18-23	RINCON DE GIRON	POSTE A PUNTO DE CAER	poste no corresponden al inventario de alumbrado publico se le informa al usuario
135	63770	CALLE 27A NO. 28-88	CASCO ANTIGUO	SECTOR APAGADO	se cambio conectores defectuosos en la red de alimentación de las luminarias servicio normalizado
136	63771	MONUMENTO	SAGRADO CORAZON	LUMINARIA APAGADA	luminarias sin servicio por intento de hurto de la red se realiza la conexión servicio normalizado
137	63772	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se realiza revison de gabinete eléctrico de alumbrado publico y se encuentra breaker disparado se realizan pruebas de funcionamiento y todo funciona bien programas recorrido nocturno para verificar.
138	63773	DIAGONAL 8A TRANV 20	MIRADOR DE ARENALES	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza mantenimiento correctivo, de las luminaria, 8206, mirador de arenales, DIAGONAL 8A TRANV 20. dejando servicio establecido.
139	63774	CIUDADELA NUEVO GIRON SECTOR 6	CIUDADELA NUEVO GIRON	REFLECTOR APAGADO	se realiza mantenimiento correctivo de los reflectores, 19124, 19128, 14391, 14390, 14388, 14389, 14387. en ciudadela nuevo giron sector 6, dejando servicio establecido.
140	63779	AUTOPISTA ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento correctivo, de la luminaria, 2827, aut. anillo vial, poste 03, dejando servcio establecido.