



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
1	63449	POSTE 125 SECTOR CASA LINDA	CASA LINDA	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO SECTOR CASA LINDA DE LA LUMINARIA 15282 SE LE HACE CAMBIO DE FOTOCELDA Y SE DEJA EL SERVICIO ESTABLECIDO
2	63459	POSTE 84 SECTOR VILLAMIL	CIUADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO SECOR VILLAMIL ENCONTRANDO DAÑO EN LA RED SE HACE CAMBIO DE CONECTOR Y SE DEJA EL SERVICIO ESTABLECIDO
3	63469	CARRERA 28 CON CALLE 28	CASCO ANTIGUO	FAROL APAGADO	dirección incompleta usuario no contesta el teléfono 8
4	63473	CARRERA 29 NO. 29-68	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA INTERMITENTE	se Programa modernización de luminaria
5	63474	CALLE 32 NO. 27-41	CASCO ANTIGUO	REDES EN CORTO	se cambio conectores quemados y la alimentación de la luminaria por daño en el techo de la vivienda servicio normalizado
6	63475	HACIENDA LA MESETA	HACIENDA LA MESETA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa y se instala luminaria zd229 50w servicio normalizado
7	63476	EL PARAISO	EL PARAISO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se cambió reflector sylflood 200w defectuoso servicio normalizado
8	63477	PORTAL CAMPESTRE	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA DIRECTA	se ajusta la fotocelda en la luminaria servicio normalizado
9	63478	MORADA SAN JUAN	MORADA SAN JUAN	SECTOR APAGADO	se cambió conectores quemados en la red de distribución de las luminarias servicio normalizado
10	63479	VIA DE ACCESO CIUADELA NUEVO GIRON	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 83w defectuosa servicio normalizado
11	63480	FINCA LA ESPERANZA	VEREDA CHOCOA	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO DE LUMINARIA SECTOR VEREDA CHOCOA DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
12	63481	CANCHA APAGADA CERCA A LA ESCUELA	VEREDA LLANADAS	CANCHA APAGADA	reporte solucionado con el número 63489
13	63482	MANZANA 12 CASA 9	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se retiran luminarias ZD216 40W y se ingresan al taller para su mantenimiento y garantía a su vez se intalan luminarias ZD229 de 50w y se normaliza el servicio
14	63483	Calle 13 # 9-60	ALPES DEL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa y se instala luminaria zd229 50w servicio normalizado
15	63484	CARRERA 13D # 8-40	HACIENDA LA MESETA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa y se instala luminaria zd229 50w servicio normalizado
16	63485	CARRERA 26 CALLE 25 PUENTE PEATONAL	RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA	luminarias sin servicio por hurto de la red se realiza la conexión vía aérea
17	63486	PUENTE PEATONAL	MIRADOR DE SAN JUAN	SECTOR APAGADO	luminarias sin servicio por hurto de la red se Programa mantenimiento
18	63487	PARCELACION MONTERREY	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria ZD216 y se ingresa al taller para su mantenimiento y garantía a su vez se instala luminaria ZD229 50W. servicio normalizado
19	63488	CARRERA 14 B NO. 9-20	VIDA EN PRIMAVERA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria raled 37w defectuosa y se instala luminaria zd229 50w servicio normalizado
20	63489	VEREDA LLANADAS	VEREDA LLANADAS	CANCHA APAGADA	se cambió contactor defectuoso en el control de las luminarias de la cancha servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
21	63490	sector la quebrada la virgen escaleras poste 3	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se encontró conectores sulfatados por ajuste se cambiaron por nuevos y se normalizo el servicio
22	63491	PARALELA CANEYES	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO DE LUMINARIA SECTOR VILLA CAMPESTRE SE LE HACE CAMBIO DE FOTOCELDA Y SE DEJA EL SERVICIO ESTABLECIDO
23	63492	CANCHA SECTOR 5	CIUDADELA NUEVO GIRON	REFLECTOR APAGADO	SE REALIZA MANTENIMIENTO SECTOR CANCHA DE TIERRA NUEVO GIRON HACIENDO CAMBIO DE REFLECTORES Y MANTENIMIENTO DE RED DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
24	63493	VIA BOMBEROS	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfataciones en la red principal de las luminarias servicio normalizado
25	63494	PARQUE BOMBEROS	EL POBLADO	PARQUE APAGADO	se habilita el servicio de las luminarias e instalación de la red por hurto
26	63495	VEREDA CHOCOA	VEREDA CHOCOA	LUMINARIA APAGADA	se realiza trabajo de mantenimiento en la luminaria de código 21461 que se encontraba apagada se detecto que la fotoselda se encontraba jirada. se hizo el procedimiento y se normalizo el servicio
27	63496	ANILLO VIAL - RINCON - PALENQUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS SECTOR ANILLO VIAL RINCON DE GIRON DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
28	63497	CALLE 19 CON CARRERA 29	RIO DE ORO	PARQUE APAGADO	se realiza el retiro de la luminaria springled 45w se Programa reposición de la luminaria
29	63498	CARRERA 23 NO.33-38	CARRIZAL III Y IV	SECTOR APAGADO	se encontraron conectores sulfatados se cambiaron por nuevos y se normalizo el servicio
30	63499	CARRERA 28 NO. 28	CASCO ANTIGUO	FAROL CAIDO	reporte solucionado con el reporte de RETIRO # 555
31	63500	CALLE 44 CON 34 PARAISO ALTO	EL PARAISO	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS SECTOR AUTOPISTA AEROPUERTO DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
32	63501	CALLE 14B PEATONAL 13-54	PUERTO MADERO	LUMINARIA APAGADA	se llama al Usuario y nos reporta que el daños ya esta solucionado pues el daño pertenece a la redes de la ESSA
33	63502	POSTE 118 SECTOR VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA DESPEJAR	SE REALIZA PODA SECTOR VILLAMIL DEL DEL POSTE 118
34	63503	CALLE 30A NO. 22-51	LA MURALLA II	LUMINARIA APAGADA	se encontró sulfatacion se empalmo y se normalizo el servicio
35	63504	POSTE 125 SECTOR CASA LINDA	CASA LINDA	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO LUMINARIA SECTOR CASA LINDA SE DEJA EL SERVICIO ESTABLECIDO
36	63505	CALLE 35 A CARRERA 23 Y 22	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO DE LUMINARIA SECTOR EL POBLADO DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
37	63509	CARRERA 27 NO. 29-17	CASCO ANTIGUO	FAROL CAIDO	se
38	63506	CALLE 27 A NO.28- 17	CASCO ANTIGUO	FAROL APAGADO	se cambio bombillo quemado por agua y se normalizo el servicio
39	63507	DIAGONAL 30 NO. 30-72 por la quebrada del padre jesus	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA DESPEJAR	se realizó despeje de luminaria y se normalizo el servicio
40	63508	cra 28A-calle 31 quebrada padre Jesús	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria con conectores quemados se cambiaron por nuevos y se normalizo el servicio



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
41	63510	CALLE 11B NO. 17- 51	LA MESETA I	LUMINARIA APAGADA	se cambiaron conectores quemados u sulfatados y se normalizo el servicio
42	63511	CALLE 3A NO 23-26	EL PROGRESO	LUMINARIA APAGADA	fotocelda girada por aves se acomodo y se normalizo el servicio
43	63512	VIA PRINCIPAL ENTRADA	PUEBLITO VIEJO	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria ZD216 40W y se ingresa al taller para su mantenimiento y garantía a su vez se instala omega plus 1 de 40w y se normalizo el servicio
44	63513	SECTOR LA CANCHA	VEREDA BOCAS	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO DE LUMINARIA SECTOR VEREDA BOCAS DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
45	63514	GRANJA VILLA ALEJANDRA	VEREDA LLANOGRANDE	REVISION DE REDES	red principal rota por caída de árbol se empalmo y se instaló nuevamente servicio normalizado
46	63515	VIA A LA VILLA OLIMPICA	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA APAGADA	se cambio fotocelda en mal estado y se normalizo el servicio
47	63516	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	CAMBIO DE BAJANTE	se realiza trabajo de mantenimiento en el transformador 27 instalando caja de 40x40 y cableando ductos para cruce de alimentación de luminarias en el anillo vial centor la arenera
48	63517	SECTOR FINCA EL LLANITO	VEREDA CHOCOA	LUMINARIA APAGADA	se retiraron luminarias y se ingresaron al taller para su mantenimiento y garantía a su ves se instalaron luminarias y se normalizo el servicio
49	63518	FINCA LA CAMPIÑA	VEREDA ALTO DE LA ALDEA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd229 50w defectuosa servicio normalizado
50	63519	DIAGONAL 9 NO. 21-29	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de luminarias y se mejora el servicio
51	63520	DIAGONAL 9A NO. 20-57	JARDIN DE ARENALES	LUMINARIA INTERMITENTE	se cambio fotocelda en mal estado . servicio normalizado
52	63521	CARRERA 26 CON CALLE 11B	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria desconectada por funcionarios de la ESSA en cambio de poste dejado desconectado la luminaria se reconecto y se normalizo el servicio
53	63522	CARRERA 26 NO. 31 - 03	CASCO ANTIGUO	FAROL CAIDO	se ajusta el farol colonial led afectado por paso de vehículo
54	63523	CANCHA ARROYITO	SANTA CRUZ	CANCHA APAGADA	se encontró face desconectada se reconecto y se nor malito el servio
55	63524	CALLE 60D NO 16C-07	CIUDADELA COMFENALCO	LUMINARIA APAGADA	se cambio conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
56	63525	CARRERA 17 NO 52-02	BALCON DEL PORTAL	LUMINARIA APAGADA	se cambio luminaria sepialed 83w defectuosa y se instala luminaria sepialed 65w servicio normalizado
57	63526	CARRERA 25A NO. 17-03	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se programa canalización para la alimentación se le informa al usuario
58	63527	CARRERA 29 NO. 29-68	CASCO ANTIGUO	FAROL APAGADO	se programa reporte para modernizacion. se llama a usuario y no contesta.
59	63528	calle 26 # 22-61 local	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS SECTOR VILLA CAMPESTRE DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
60	63529	CALLE 33A 23 - 119	VILLA DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
61	63530	CANCHA DE CORVIANDI	CORVIANDI III	PROGRAMAR RELOJ	se ajusta la programación del temporizador del control de las luminarias servicio normalizado
62	63531	TIENDA DOÑA FANY	VEREDA ALTAMIRA	LUMINARIA INTERMITENTE	se Programa modernización de la luminaria y traslado del poste por encontrarse en terreno inestable se le informa al usuario
63	63532	CRA 22D NO. 20C-56	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA DIRECTA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
64	63533	CARRERA 24 NO. 20B	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado
65	63535	PUENTE LENGUERQUE	RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA	se cambio red rota en la luminaria servicio normalizado
66	63536	CHIMITA CASA 30	ALTOS DE ANDINA	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
67	63537	SECTOR 7 TORRE 10 APTO 101	CIUDADELA NUEVO GIRON	SECTOR APAGADO	se reinicia taco abierto en la alimentación de las luminarias
68	63538	CRA 25 18-21	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se realiza el retiro de la luminaria sepialed 41w defectuosa para reposición
69	63539	MALECON VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA INTERMITENTE	SE REALIZA MANTENIMIENTO DE LUMINARIA SECTOR MALECON VILLAMIL DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
70	63540	POSTE 125 SECTOR CASA LINDA	CASA LINDA	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO DE LUMINARIA SECTOR CASA LINDA DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
71	63541	CARRERA 27 NO. 27-12 SECTOR SECTOR MALECON.	CASCO ANTIGUO	FAROL APAGADO	se cambió luminaria farol cartagena led 70w defectuoso
72	63542	MALECON VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	POSTE LADEADO	SE REALIZA MANTENIMIENTO DE POSTE SECTOR MALECON VILLAMIL
73	63543	PUENTE FRITANGA	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 63535
74	63544	CARRERA 16F # 2A SUR 14	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA APAGADA	se realiza el retiro de la luminaria sepialed 41w defectuosa para reposición
75	63545	CARRERA 15 NO 108-24	CIUDAD METROPOLITANA	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO DE LUMINARIA SECTOR CIUDAD METROPOLITANA DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
76	63546	SECTOR 7 TORRE 10	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfataciones en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado
77	63547	CARRERA 26 # 27-48	CASCO ANTIGUO	FAROL APAGADO	se cambió luminaria farol cartagena led 70w defectuoso servicio normalizado
78	63548	CARRERA 16E NO. 2A-38	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA APAGADA	se realiza el retiro de la luminaria zd216-40w defectuosa para reposición
79	63549	PARQUE DE LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	PARQUE DIRECTO	reporte solucionado con el número por la cuadrilla 1
80	63550	PLAZOLETA	CIUDADELA VILLAMIL	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE HACE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LUMINARIAS
81	63551	ANILLO VIAL - SECTOR ARENELA	ANILLO VIAL	CANALIZACION	se habilitó cruce y se realizó canalización En el transformador # 27 dejando circuitos habilitados
82	63552	CRA12A #1 4C BIS 11	VILLAS DE DON JUAN I	REVISION DE REDES	se le informa al usuario que la red no pertenecen al inventario de alumbrado publico
83	63553	CALLE 19B NO. 19-03	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA DIRECTA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
84	63554	PARQUE LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	PARQUE DIRECTO	SE CAMBIO TEMPORIZADOR DEFECTUOSO EN EL CONTROL DE LAS LUMINARIAS DEL PARQUE DE LAS NIEVES
85	63555	SECTOR LA VIRGEN	VEREDA MOTOSO	LUMINARIA INTERMITENTE	se realiza el retiro de la luminaria zd216-40w quemada se Programa reposición 8
86	63556	CANCHA DE TIERRA	VEREDA ALTAMIRA	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	se ajusta la programación del temporizador desde las 18:00 - 22:00 hrs a petición del usuario



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
87	63557	carrera 30# 30-30	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria se encuentra fotocontrol quemado por corto circuito en la red principal se cambia y se normaliza el servicio.
88	63559	calle 28A #30	ALTOS DE LA CAMPIÑA	PARQUE APAGADO	reporte solucionado con reporte de control # 63578.
89	63558	carrera 34 con calle 28 esquina	LA CAMPIÑA	REFLECTOR APAGADO	se realiza operación y mantenimiento se cambia refelctor sylflood de 200w quemado y se ingresa al taller para su revision. se instala reflector sylfood de 200w y se normaliza el servicio.
90	63560	CALLE 55 CARRERA 24 PARQUEADERO	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria se encuentra conectores sulfatafos se cambian y se normaliza el servicio.
91	63561	VEREDA MOTOSO	VEREDA MOTOSO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza el retiro de las luminarias quemadas se Programa la reposición de las luminarias
92	63562	ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL RIO FRIO	LUMINARIA DIRECTA	SE REALIZA MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS SECTOR ANILLO VIAL RIO FRIO SE HACE CAMBIO DE FOTOCELDA DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
93	63563	ALMENARES DE SAN JUAN	ALMENARES DE SAN JUAN	MANTENIMIENTO DE REDES	se realizó cambió y reubicacion de redes de Alimentación por petición de la juntade acción comunal debido a legalización de un medior la cual las resdes de alumbrado ostruia su certificación y legalización
94	63564	Cra 21a #19-56	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la red de alimentación de la luminaria
95	63565	CARRERA 22 # 47-52 CANCHA	EL CARMEN	LUMINARIA GIRAR	SE REALIZA GIRO DE LUMINARIAS REPORTADAS POR EL USUARIO DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
96	63566	CALLE 44 NO. 16-107	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red de alimentación de la luminaria servicio normalizado
97	63567	CARRERA 20 CON DIAGONAL 8B	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	usuario no contesta el teléfono para informarle que se Programa mantenimiento de la luminaria con la grua canasta
98	63568	carrera 29A CALLE 38 CANCHA	GIRALUZ	REFLECTOR APAGADO	se realiza operación y mantenimiento a refelctor sylflood se retira ynse ingresa al taller para su revision. se intala sylfood de 200w y se normaliza el servicio.
99	63569	CANCHA MULTIPLE	QUINTAS DEL LLANITO	REFLECTOR APAGADO	se realiza operación y mantenimiento a reflector apagado se retira ybse ingresa al taller para su revision. se intala sylflood de 200w y se normaliza el servicio.
100	63570	parque al lado de la cancha múltiple.	GIRALUZ	HONGO APAGADO	se realiza revision de luminaria y se encuentra luminaria springled de 60w apagada se ingresa al taller para su revision. se programa reporte para canalización de ducteria y una caja de inspección para poder intersectar la red del bájanate del poste de fibra.
101	63571	CALLE 45 # 34B-37	EL PARAISO	REFLECTOR APAGADO	se cambió reflector 20w sylflood quemado por filtración de agua en su modulo servicio normalizado
102	63572	CALLE 28	ALTOS DE LA CAMPIÑA	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con reporte de control # 63578.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
103	63573	CARRERA 26 CON CLL 25	RIO DE ORO	PUENTE APAGADO	luminarias sin servicio por intento de hurto de la red de alimentación se realiza la conexión servicio normalizado
104	63574	CARRERA 23 CON CALLE 33	CASCO ANTIGUO	POSTE A PUNTO DE CAER	se revizan los postes mencionados por el usuario y se evidencia daño en la parte inferior
105	63575	PLAZOLETA EL COCAL	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a las luminarias farol cartagena 74w servicio normalizado.
106	63576	SECTOR 7 ENTRE TORRE 8 Y NUEVE	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado por la 1cuadrilla 2
107	63577	CANCHA SECTOR 7	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se cambió reflector sylflood 200w quemado por filtración de agua al módulo servicio normalizado
108	63578	CALLE 27 NO 30A 39	ALTOS DE LA CAMPIÑA	PARQUE APAGADO	se realiza revision de luminarias y de control se encuentra contactor quemado por corto circuito en la red principal se cambia ybse normaliza el servicio.
109	63579	CALLE 59 #22C39	CARRIZAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	luminarias desconectadas por cambio de la red por parte de la essa se realiza la conexión servicio normalizado
110	63580	PARQUE	QUINTAS DE SAN ISIDRO	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado
111	63581	VEREDA BARBOSA	VEREDA BARBOSA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza trabajo de poda y limpieza en las luminarias 20167 y 18887 en la via de la vereda barbosa quedando las luminarias despejadas correctamente
112	63582	VEREDA CHOCOA	VEREDA CHOCOA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizo trabajo de poda y limpieza de la luminaria 17068 en la via principal en la vereda peñas quedando la luminaria despejada correctamente
113	63583	sector el lago	VEREDA ALTO DE LLANOGRANDE	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria desconectadas se realiza la conexión servicio normalizado
114	63584	CARRERA 21C NO. 20-45	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA INTERMITENTE	se Programa cambio de la tubería , red y cajas de piso en las luminarias
115	63585	PUENTE LENGUERQUE	RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa y se instala luminaria sepialed 65w servicio normalizado
116	63586	sector los almendros	VEREDA LLANADAS	LUMINARIA APAGADA	se elimina empalmes quemados en la red de alimentación de la luminaria servicio normalizado
117	63587	POSTE 37 VIA CANEYES	VIA CANEYES	LUMINARIA DIRECTA	SE REALIZA CAMBIO DE FOTOCELDA LUMINARIA 11635 SECTOR CANEYES DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
118	63588	PLAZA DE MERCADO	CASCO ANTIGUO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza limpieza de las luminarias
119	63589	CALLE 59 #22C39	CARRIZAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a la luminaria servicio normalizado
120	63590	VEREDA BARBOSA	VEREDA BARBOSA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZA MANTENIMIENTO DE LUMINARIA SECTOR VEREDA BARBOSA DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
121	63591	SECTOR 7	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
122	63592	CALLE 68B 24 A 10	CARRIZAL CAMPESTRE	SECTOR APAGADO	luminarias no pertenecen al inventario de alumbrado publico usuario no contesta el teléfono
123	63593	CALLE 32D NO.35-64	BALCONES DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red de alimentación de la luminaria servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
124	63594	CANCHA VEREDA PALOGORDO	VEREDA PALOGORDO	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	se realiza operación y mantenimiento a reflector sylfood de 200w qué se encontraba quemado se retira y se ingresa al taller para su revision se instala sylfood de 200w y se normaliza el servicio. por petición de usuario se programa reloj de 17:30 a 6:00 am por evento de la vereda.
125	63595	CARRERA 15 NO 108-24	CIUDAD METROPOLITANA	LUMINARIA APAGADA	VEHÍCULOS UBICADOS SOBRE LA VIA NO SE PUEDE HACER MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS SE DEJA ENVIDENCIA Y SE COMUNICA AL USUARIO
126	63596	plaza de toros	ZONA INDUSTRIAL	SECTOR APAGADO	reporte solucionado con reporte de operación y mantenimiento transformador # 63602.
127	63597	Centro polifuncional	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria se encuentra raled II de 63w quemada se retira ybse ingresa al taller para su revision, se instala sepialed de 65w y se actualiza información de la luminaria. se normaliza el servicio.
128	63598	Sector garibaldi	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra hurto en la red principal de las luminarias. se normaliza el servicio.
129	63599	CALLE 58A NO.16F-91	LA ESMERALDA	LUMINARIA APAGADA	intento de hurto de la red de alimentación de las luminarias se realiza la conexión servicio normalizado
130	63600	VEREDA LAGUNETAS	VEREDA LAGUNETAS	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZA MANTENIMIENTO DE LUMINARIA SE HACE CAMBIO DE POSTE POR ACCIDENTE SECTOR VEREDA LAGUNETAS DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
131	63601	CALLE 59 # 22C-39	CARRZAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado el dia 24
132	63602	Entrada al Carrasco	ZONA INDUSTRIAL	REVISION DE REDES	se realiza cambio de fusible de 2 AMP, se realizan pruebas de funcionamiento revisando luminaria en su encendido habitual dejando el servicio normalizado.
133	63603	SECTOR EL PLAN	VEREDA BOCAS	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra red aérea en mal estado rota, se cambia y se normaliza el servicio.
134	63604	SECTOR LA ESCUELA	VEREDA BOCAS	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra forocontrol quemado se cambia y se normaliza el servicio.
135	63605	CALLE 50 NO 27-05	EL POBLADO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZA MANTENIMIENTO DE LUMINARIA SECTOR POBLADO DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
136	63606	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se cambió conectores quemados en la red de alimentación de las luminarias servicio normalizado
137	63607	DIAGONAL 17B NO.52-27	BALCON DEL PORTAL	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento y despeje a las luminarias servicio normalizado
138	63608	DIAGONAL 54 NO 22C-68	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
139	63609	URBANIZACION SAN JORGE	URB. SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS SECTOR URB SAN JORGE DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
140	63610	POSTE 14 PASEO SAN JORGE	SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO DE LUMINARIA SECTOR SAN JORGE DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
141	63611	CALLE 37A 30-38 CASA 8 PEATONAL 46	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa y se instala luminaria microled 40w servicio normalizado



ILUMINACIÓN SAN JUAN DE GIRÓN "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRÓN
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
142	63612	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA INTERMITENTE	reporte solucionado con el número 63616
143	63613	PARALELA CANEYES	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria se encuentra luminaria raled II de 63w quemada se ingresa al taller para su revision, se instala sepialed de 65w y se actualiza información de la luminaria dejando el servicio normalizado.
144	63614	MARIANELA	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	luminaria Desconectada por remodelacion de la red por parte de la essa se realiza conexión servicio normalizado
145	63615	POSTE 8 AVENIDA	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra forocontrol en mal estado y deterioro se cambian y se normaliza el servicio.
146	63616	SECTOR SAN SEBASTIAN	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA INTERMITENTE	SE CAMBIA FUSIBLES QUEMADOS EN EL TRANSFORMADOR Y EN EL ARRANQUE
147	63617	cancha de micro fútbol	PORTAL I	REFLECTOR APAGADO	se cambió reflectores sylflood 200w defectuosos en la cancha servicio normalizado
148	63618	columpios parque	PORTAL I	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
149	63619	ZONA VERDE	CASTILLA REAL II	LUMINARIA INTERMITENTE	se elimina sulfatacion en la red de alimentación de la luminaria servicio normalizado
150	63621	CARRERA 23 NO. 37-22	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria desconectada se realiza la conexión servicio normalizado
151	63622	GRANJA LAS PALMERAS LOTE 2	VEREDA LLANADAS	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal de las luminarias servicio normalizado
152	63623	CALLE 14B NO. 17H-42	CIUDELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
153	63624	CALLE 54 NO 23-25	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	sw cambió driver defectuoso en la luminaria lyraled 49w servicio normalizado
154	63625	TRANSVERSAL 22D NO.22C-50	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 63608
155	63626	CANCHA	PORTAL DE RIO FRIO	CANCHA APAGADA	se reinicia taco abierto en el control de las luminarias de la cancha servicio normalizado
156	63627	CASA 38 L	BRISA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria sepialed 65w servicio normalizado
157	63628	CALLE 37 NO. 29 C 10 PEATONAL 3	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se Programa cambio de la red e instalación de caja de piso se le informa al usuario
158	63629	CALLE 10A NO. 27-03	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	usuario solicita la instalación de alumbrado publico se le informa que tramite la solicitud
159	63630	CALLE 15A NO 13-38	PUERTO MADERO	LUMINARIA APAGADA	se cambio conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
160	63635	ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL RIO FRIO	SECTOR APAGADO	luminarias sin servicio oor daño en la red de media tension funcionarios de la essa intervinieron y normalizaron el servicio
161	63636	BELLA VISTA	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se cambió red quemada y se instala caja de piso en las luminarias servicio normalizado