



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JUNIO DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
1	63311	VIA CENTRAL ZAPATOCA	VEREDA CHOCOA	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
2	63312	SECTOR 7 ENTRADA A LAS TORRES	CIUDELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado por la cuadrilla 3 grua
3	63314	PUENTE PEATONAL BRISAS DEL PRADO	VEREDA CARRIZAL	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado
4	63315	MANZANA T CASA 1	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO SECTOR MIRADOR DE SAN JUAN DE LA LUMINARIA 15546 HACIENDO CAMBIO DE FOTOCELDA Y DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
5	63316	CARRERA 26 PUENTE PEATONAL - FRITANGA POR EL FRUVER	RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA	luminarias sin servicio por hurto de la red de alimentación se Programa normalizacion del servicio se le informa al usuario
6	63318	SECTOR PIEDRA DEL INDIO	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria zd229 50w servicio normalizado
7	63319	Calle 14 # 14-92	PUERTO MADERO	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado
8	63320	ENTRADA POR LA CALLE 105	PUEBLITO VIEJO	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado
9	63324	Manzana A entre el Lote 3 y 4 ASOVISOLAM	ALTOS DE SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	POSTE LADEADO	poste no corresponden al inventario de alumbrado publico usuario no contesta el teléfono
10	63325	CALLE 19 A 19-09	PORTAL CAMPESTRE	PARQUE APAGADO	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
11	63326	CRA 21 # 45A 41	EL CARMEN	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa y se instala luminaria zd229 50w servicio normalizado
12	63328	GIRON CAMPESTRE	GIRON CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado
13	63329	CALLE 11A NO 18-75	RIO PRADO	LUMINARIA BAJA ILUMINACION	se cambió la red quemada en la luminaria servicio normalizado
14	63330	MANZANA 67 LOTE 5	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd229 50w defectuosa servicio normalizado
15	63331	CALLE 12 CARRERA 26	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	se realiza el cambio e tubería y caja de piso en la luminaria
16	63332	POSTE 36 VIA CANEYES	VIA CANEYES	SECTOR APAGADO	SE REALIZA REVISION DE CAJAS DE INSPECCION Y SE ENCUENTRAN CONECTORES EN MAL ESTADO, SE CAMBIAN Y SE NORMALIZA EL SERVICIO. LUMINARIA 8258 PARA CAMBIO CON GRUA, SE MIDE EN PISO SE ENCUENTRA VOLTAJE 220V
17	63333	CALLE 14D # 11- 34	ALMENARES DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
18	63334	POSTES 130 ANILLO VAL PALENQUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO SECTOR ANILLO VIAL RINCON DE GIRON DE LA LUMINARIA 13723 DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
19	63335	ANILLO VIAL - RINCON DE GIRÓN	ANILLO VIAL	FUNDICION DE CANASTILLAS	SE REALIZA INSTALACIÓN DE CANASTILLA Y TUBERIA PARA POSTE
20	63336	VEREDA EL CEDRO	VEREDA EL CEDRO	MANTENIMIENTO DE REDES	se realiza trabajo de enderezada de postes qué estaban ladiados y se hizo mantenimiento de red en la Vereda el cedro con el reporte 63336
21	63337	CALLE 12B NO. 20-34	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores quemados en la luminaria servicio normalizado
22	63338	CALLE 28 # 28-105	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se Programa modernización de la luminaria se le informa al usuario
23	63339	SECTOR FINCA LA PORRA	VEREDA ALTO DE LA ALDEA	LUMINARIA APAGADA	se le informa al usuario que se Programa mantenimiento de la luminaria por daño en la red



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JUNIO DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
24	63340	CALLE 41A CON CARRERA 21	BELLA ISLA	REVISION DE REDES	se le informa al usuario que la red no pertenecen al inventario de alumbrado publico
25	63341	VEREDA MARTA	VEREDA MARTA	SECTOR APAGADO	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO SECTOR VEREDA MARTA ENCONTRANDO LINEA DE MEDIA DAÑADA POR CAIDA DE ARBOL SE HACE INSTALACIÓN DE LA NUEVA LINEA DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
26	63342	VEREDA MARTA	VEREDA MARTA		SE REALIZA MANTENIMIENTO SECTOR VEREDA MARTA AL TRANSFORMADOR 5, SE CAMBIA FUSIBLES HILO TIPO HEN LAS CAÑUELAS DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
27	63343	VILLA CAROLINA II	VILLA CAROLINA II	SECTOR APAGADO	SE REALIZA MANTENIMIENTO SECTOR VILLA CAROLINA ENCONTRANDO RED AEREA QUEDAMA POR INCENDIO SE HACE CAMBIO DE RED Y MANTENIMIENTO A LA LUMINARIAS 5521, 14902, 14904, 2909 DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
28	63344	PUENTE PEATONAL POBLADO-RINCON	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda quemada en la luminaria servicio normalizado
29	63345	diagonal 8 #18b-36	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
30	63346	diagonal 9 # 21b-23	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO SECTOR ALTO DE ARENALES A LA LUMINARIA 4737 SE HACE CAMBIO DE FOTOCELDA Y SE DEJA EL SERVICIO ESTABLECIDO
31	63347	FINCA EL LLANERO	VEREDA NAZARETH	LUMINARIA EN CORTO	se realiza la revisión de la luminaria la cual se encuentra en buen funcionamiento se le informa al usuario I
32	63348	carrera 19#14-03	PORTAL CAMPESTRE I	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado
33	63349	AL LADO DE LA PORTERIA PORTAL DE CASTILLA	PORTAL DE CASTILLA	LUMINARIA APAGADA	luminaria no pertenece al inventario de alumbrado publico se le informa al usuario
34	63350	CANCHA ARROYITO	SANTA CRUZ	LUMINARIA DESPEJAR	SE REALIZA MANTENIMIENTO SECTOR CANCHA ARROYITO, SE HACE PODA Y MANTENIMIENTO DE REFLECTORES DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
35	63351	RINCON DE GIRON	RINCON DE GIRON	LUMINARIA GIRAR	se realizó visita técnica al sitio de la solicitud por parte de la administración y se programa expansión tipo 3
36	63352	CANCHA ARROYITO	SANTA CRUZ	LUMINARIA DESPEJAR	SE REALIZA MANTENIMIENTO SECTOR CANCHA ARROYITO DE LA LUMINARIA 778 SE HACE PODA Y MANTENIMIENTO DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
37	63353	CARRERA 27 ENTRE CALLES 29 Y 30 CASA DE EVENTOS YOLI	CASCO ANTIGUO	FAROL CAIDO	se realiza operacion y mantenimiento a farol colonial se retira y se ingresa al taller para su revision ya que un bus lo golpe, se entrega almacén para su instalación.
38	63354	CLL 41#16-107	RINCON DE GIRON	LUMINARIA GIRAR	luminaria se cambio de dirección por funcionarios de la essa se realiza nueva orientación servicio normalizado
39	63355	PATIOS DE LA FISCALIA	RINCON DE GIRON	POSTE LADEADO	SE REALIZA MANTENIMIENTO SECTOR PATIOS DE FISCALIA DE LA LUMINARIA 17685 DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
40	63356	CALLE 12 Y 12A ENTRE CARRERAS 26 Y 23	RIO PRADO	PARQUE APAGADO	se cambió tubería en las luminarias



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JUNIO DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
41	63357	ANILLO VIAL - RINCON DE GIRÓN	ANILLO VIAL	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZA MANTENIMIENTO SECTOR ANILLO VIAL RINCON DE GIRON DE LAS LUMINARIAS 8029, 4571, 8034 Y 8033 DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
42	63358	CALLE 25 CON 24 CRA 28	GALLINERAL	PARQUE APAGADO	se reinicia taco abierto en el control de las luminarias servicio normalizado
43	63359	COMPLEJO DEPORTIVO	LA MESETA I	MANTENIMIENTO DE REDES	se realiza trabajo de mantenimiento de redes y limpieza de cajas en la obra complejo deportivo la meseta con el reporte 63359 restableciendo el servio nueva mente
44	63360	VILLA DEL SOL	VILLA DEL SOL	LUMINARIA APAGADA	se realiza despeje de la luminaria y se cambio luminaria sepialed 41w defectuosa y se instala luminaria zd229 50w servicio normalizado
45	63361	VIA LA MARQUESA	SAGRADO CORAZON	SECTOR APAGADO	se Programa instalación de la red de las luminarias servicio normalizado
46	63362	FINCA LA GANADERA	VEREDA EL PILON	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd229 50w defectuosa servicio normalizado
47	63363	CALLE 27B #28-48	CASCO ANTIGUO	FAROL APAGADO	reporte solucionado con el número 63395
48	63364	CLINICA NUEVO GIRON	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento con la grua
49	63365	CALLE 16B NUMERO 15B-17	LOS CAMBULOS	REVISION DE REDES	se realiza la inspección de la solicitud de la revisión de las redes las cuales no pertenecen al inventario de alumbrado publico
50	63366	puente peatonal	VEREDA RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA	luminarias sin servicio por cambio de la red de la essa se Programa cambio de la red se le informa al usuario
51	63367	MANZANA 11 LOTE 14	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA DIRECTA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
52	63368	poste 565 autopista aeropuerto	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	SE REALIZA MANTENIMIENTO SECTOR AUTOPISTA AEROPUERTO DE LAS LUMINARIAS 12413, 11895 Y 12012 DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
53	63369	SUBIENDO POR TRANSEJES	VILLA SANDRA	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatacion en la red de distribución de las luminarias servicio normalizado
54	63370	Calle 31 # 26 -30 Entrada lateral Basilica	CASCO ANTIGUO	FAROL APAGADO	se Programa cambio de la alimentación de las luminarias por remodelacion de red por parte de la essa
55	63371	CALLE 25 CON 24 CRA 28	GALLINERAL	PARQUE APAGADO	se cambio fotocelda defectuosa en las luminarias del parque
56	63372	CARRERA 21D NO. 26C-27	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambio borneras defectuosas en la luminaria servicio normalizado
57	63373	CANCHA	CORVIANDI III	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	se realiza operacion y mantenimiento, se programa reloj de cancha por petición de usuario y presidenta de acción comunal martha del barrio corriendo III, horario de las 18:00 a las 23:00.
58	63374	MANZANA M CASA 27	CASTILLA REAL I	LUMINARIA APAGADA	se realiza operacion y mantenimiento a luminaria y se encuentra fotocontrol girado, se normaliza el servicio.
59	63375	cra 21B#26A-04	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se realizo reposición de tubería y mantenimiento de cajas qué se encontraban en mal estado sector villa campestre
60	63376	POSTE 13 VIA CANEYES	VIA CANEYES	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO SECTOR CANEYES DE LA LUMINARIA 3524 DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
61	63377	Via Principal Parte del Tapón	SINAI	LUMINARIA APAGADA	luminarias sin servicio por daño en la red de distribución por fraude por parte de la comunidad



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JUNIO DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
62	63378	PARQUE RIO PRADO	RIO PRADO	PARQUE APAGADO	se realiza el cambio de la red defectuosa en las luminarias del parque servicio normalizado
63	63379	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZA MANTENIMIENTO SECTOR AUTOPISTA AEROPUERTO DE LAS LUMINARIAS 12374, 12338, 12208, 12188 DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
64	63380	DESDE LA ENTRADA A GRANJA AVICOLA CHOCITA	VEREDA CHOCOITA	SECTOR APAGADO	se realiza operacion y mantenimiento a luminaria y se encuentra Zd229 de 50w quemadas por corto circuito en la red principal se cambian y se entregan al taller para su revision, dejando luminarias instaladas y normalizando el serivio el día 18-06-26. se acrualiza potencian marca y referencia de luminaria # 10564.
65	63381	ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL RIO FRIO	LUMINARIA DIRECTA	SE REALIZA MANTENIMIENTO SECTOR ANILLO VIAL RIO FRIO DE LA LUMINARIA 8290 SE HACE CAMBIO DE FOTOCELDA Y SE DEJA EL SERVICIO ESTABLECIDO
66	63382	CRA 18A # 2B-57 SUR	RIVERAS DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria microled 40w defectuosa y se instala luminaria zd229 50w servicio normalizado
67	63383	COLISEO SANTA CRUZ, AL LADO DE LA IGLESIA	SANTA CRUZ	FAROL APAGADO	luminarias no pertenecen al inventario de alumbrado publico
68	63384	KM 4 VIA BUCARAMANGA - GIRON HOTEL SERVICOPETTRAN	ESTORAQUES	LUMINARIA APAGADA	SE LE INFORMA AL USUARIO QUE LAS LUMINARIAS REPORTADAS PERTENECEN AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
69	63385	LA MARQUESA	LA CAMPIÑA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZA MANTENIMIENTO DE REDES SUBTERRÁNEAS DE LA LUMINARIA 16272 SE ENCONTRABA APAGADA SE REALIZA CAMBIO DE RED DE CONECTORES SERVICIO NORMALIZADO
70	63386	POSTE 2 ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	MANTENIMIENTO SECTOR ANILLO VIAL RIO FRIO DE LAS LUMINARIAS 8276 Y 3561 ENCONTRANDO DAÑO EN LA RED SUBTERRÁNEA SE CORRIGE DAÑO Y SE DEJA EM SERVICIO ESTABLECIDO
71	63387	LA MARQUESA	LA CAMPIÑA	LUMINARIA DIRECTA	MANTENIMIENTO SECTOR LA MARQUESA DE LAS LUMINARIAS 16268 Y 16278 DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
72	63388	CALLE 14 C # 12-A 77	VILLAS DE DON JUAN II	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd229 50w defectuosa servicio normalizado
73	63389	MALECON SAN ANTONIO DE CARRIZAL	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA INTERMITENTE	se realiza revision de luminarias y cajas de inspeccion dejando el serivcio normlizado.
74	63390	MALECON SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA INTERMITENTE	se realiza operacion y mantenimiento a control y se encuentra quemado el contactor se cambia y se noramliza el sericio, no se hacen pruebas de funcionamiento por que la ESSA esta en mantenimiento en el sector.
75	63391	Carrera 27 # 29-47	CASCO ANTIGUO	FAROL CAIDO	se realiza operacion y mantenimiento a farol colonial que lo había golpeado un bus, dejando el serivici normlaizado.
76	63392	SECTOR EL PLAN	VEREDA BOCAS	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
77	63393	CALLE 11A NO 18-75	RIO PRADO	LUMINARIA BAJA ILUMINACION	se cambió luminarias microled 40w defectuosas y se instala luminarias zd229 50w servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JUNIO DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
78	63394	VILLA CAMPESTRE	VILLA CAMPESTRE	INSTALACION DE REDES	se realiza trabajo de mantenimiento de red en la luminaria 9879 en el parque villa campestre II también se le realizo instalación de fotocontrol quedando el servicio normalizado reporte 63394
79	63395	CALLE 27B #28-104	CASCO ANTIGUO	CONJUNTO APAGADO	se cambió contactor quemado en el control de las luminarias servicio normalizado.
80	63396	CRA 20 N 56B-57	EL PALENQUE	LUMINARIA INTERMITENTE	se se retira ingresa luminaria deltaled de 40w intermitente al taller para su mantenimiento a su vez se instala luminaria zd229 de 50w de manera permanente servicio normalizado
81	63397	CALLE 28 CON KRA 27 Y 28	CASCO ANTIGUO	FAROL GIRADO	se realizó retiró de la luminaria 4547 derribada por vehículo de transporte de carga pesada se llama y se le informa al usuario que se le hará reposición de acuerdo a la disponibilidad en el almacén y de labores del supervisor
82	63398	CALLE 14 C # 12A- 77	VILLAS DE DON JUAN II	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria con una línea de Alimentación desconectada en los bornes de Alimentación de la luminaria se reconecto y se normalizo el servicio
83	63399	VIA PRINCIPAL VEREDA CHOCOITA	VEREDA CHOCOITA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza operacion y mantenimiento a luminarias por petición del supervisor se limpian vidrios de luminarias dejando el servicio normalizado. se toma registro fotográfico.
84	63400	VEREDA CHOCOA	VEREDA CHOCOA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza operacion y mantenimiento a luminaria se actualiza dirección y barrio y georeferenciacion dejando el servicio normalizado.
85	63401	AL FRENTE DE LA CANCHA	RIO PRADO	LUMINARIA INTERMITENTE	SE REALIZA MANTENIMIENTO SECTOR RIO PRADL DE LAS LUMINARIAS 15977, 15071 Y 8363 DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
86	63402	EN TODA LA ENTRADA	ASENTAMIENTO HUMANO LA PRIMAVERA	REVISION DE REDES	SE REALIZA MANTENIMIENTO DE RED SECTOR ASENTAMIENTO LA PRIMAVERA DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
87	63403	CALLE 27B #28-48	CASCO ANTIGUO	FAROL APAGADO	bombillo roto por agua se cambia bombillo y se normaliza el servicio
88	63404	MANZANA 11 LOTE 11	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria zd229 50w servicio normalizado
89	63405	MANZANA 65 LOTE 17	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria zd229 50w servicio normalizado
90	63406	MANZANA 13 LOTE 19	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se le informa al usuario por la presencia de fuertes lluvias en el sector se ve afectado el suministro de energía 8
91	63407	CALLE 32B NO 35C-76	CIUDADELA DEL ORIENTE	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE SOLUCIONA CON EL REPORTE 549
92	63408	CALLE 33 CON CRA 35B	BALCONES DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realiza operacion y mantenimiento a luminaria se encuentra conectores en mal estado se cambian y se normaliza el servicio.
93	63409	CIUDADELA NUEVO GIRON	CIUDADELA NUEVO GIRON	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza mantenimiento y canalización de ductos que se encontraban en mal estado sector ciudadela nuevo giron

ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JUNIO DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
94	63410	CARRERA 27 CON CALLE 50 SALIDA DEL NIEVES CORTES	CASCO ANTIGUO	FAROL APAGADO	reporte solucionado con reporte de operaciones y mantenimiento # 63423.
95	63411	CALLE 32 # 27-41	CASCO ANTIGUO	FAROL APAGADO	se realiza revision de farol colonial led de 70w y se encuentra funcionando bien se llama a usuario en repetidas ocasiones y no contesto.
96	63412	CARRERA 35B CON CALLE 33	BALCONES DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con reporte # 63408.
97	63413	CARRERA 35A ESQUINA	BALCONES DE GIRON	LUMINARIA BAJA ILUMINACION	direccion incompleta usuario no contesta el teléfono se procede a finalizar el reporte
98	63414	CALLE 28C # 30C 39	LA CAMPIÑA	LUMINARIA DESPEJAR	reporte solucionado # 63414.
99	63415	DIAGONAL 10 NO. 20-45	JARDIN DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
100	63416	VIA DE ACCESO A LOS PUENTES DE CARRIZAL	CARRIZAL CAMPESTRE	MANTENIMIENTO DE REDES	se realiza mantenimiento de red prueba de tensión y cambio de conectores sulfatados sector vías de acceso puentes de carrizal
101	63417	CALLE 30 VILLA CATALINA	ALDEA ALTA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZA MANTENIMIENTO SECTOR ALDEA ALTA DE LAS LUMINARIA 9811 SE HACE TRASLADO DE POSTE MOTIVO DE OBRA... SE DEJA EL SERVICIO ESTABLECIDO
102	63418	poste 36 vía caneyes	VIA CANEYES		SE REALIZA MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 14404 Y 8258
103	63419	poste 129 cra. 23	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO SECTOR VILLAMIL DE LAS LUMINARIAS 14529 Y 14541 DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
104	63420	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	SE REALIZA MANTENIMIENTO SECTOR ANILLO VIAL RIO FRIO DE LAS LUMINARIAS 4786, 3561 Y 8287 DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
105	63421	MANZANA A SECTOR 5 N.O 26-29	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
106	63422	ELIECER FONSECA Y LA UNION	ASENTAMIENTO LA UNION	LUMINARIA APAGADA	luminarias sin servicio por daño en la red de la essa
107	63423	CALLE 50 NO 27-05	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operacion y mantenimiento a luminaria se encuentra luminaria en mal estado se retira y se ingresa al taller para su revision. se realiza despeje de luminaria.
108	63424	CARRERA 16C NO. 2A-40	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal de las luminarias servicio normalizado
109	63425	CALLE 28C NO. 30C-36	LA CAMPIÑA	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza operacion y mantenimiento a luminaria se hace poda y despeje de luminaria usuario manifiesta darle destino final alas ramas..
110	63426	VIA PRINCIPAL	VEREDA LLANOGRANDE	LUMINARIA APAGADA	Se realiza Poda y Mantenimiento en redes aéreas, en el sector apagado. Luminaria 12764 ZD 216 de 40W la fotocelda retirada va soldada a la base de la luminaria por el corto circuito que se genero. Servicio Normalizado.
111	63427	CICLORUTA SAN ISIDRO	PASEO SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO SECTOR SAN ISIDRO DE LAS LUMINARIAS 15299 DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
112	63428	CARRERA 26 NO. 34-89	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JUNIO DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
113	63429	MANZANA 11 CASA 6	SINAI	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatación en la red principal de las luminarias servicio normalizado
114	63430	autopista Bucaramanga	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se realiza revisión de luminarias y se encuentran conectores en mal estado se cambian y se normaliza el servicio.
115	63431	plaza de toros	ZONA INDUSTRIAL	SECTOR APAGADO	se Programa mantenimiento del daño de la red por medio de la grúa canasta.
116	63432	Carrera 5 via al carrazco	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria zd229 50w servicio normalizado
117	63433	anillo vial río frío	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realiza revisión de cajas de inspección se encuentra red principal rota por corto circuito en la red principal, luminaria del poste 3 sentido floridablaca- giron para cambio. se normaliza el servicio..
118	63434	DIAGONAL 105 NO.104E 196	BALCONES DE PROVENZA I	CANCHA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la caja de distribución de las luminarias de la cancha servicio normalizado
119	63435	CALLE 37 CON 20 PARTE BAJA	RINCON DE GIRON	CANCHA APAGADA	se ajusta la programación del temporizador del control de las luminarias de la cancha servicio normalizado
120	63436	CARRERA 19 ENTRE LA CALLE 19H Y 20	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA DIRECTA	se Programa arreglo de la luminaria en el daño de la red de alimentación
121	63437	VEREDA ACAPULCO	VEREDA ACAPULCO	SECTOR APAGADO	se elimina sulfataciones en la red de alimentación de las luminarias servicio normalizado
122	63438	CARRERA 22C CALLE 19-20, AL FRENTE DE SUCULENTO	PORTAL CAMPESTRE I	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria vegaled 40w defectuosa y se instala luminaria zd229 50w servicio normalizado
123	63439	MANZANA 65 LOTE 17	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se ajusta la fotocelda en la luminaria servicio normalizado
124	63440	CALLE 12A NO.20-12	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO SECTOR RIO PRADO DE LA LUMINARIA 15971 DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
125	63441	CANCHA CALLE 32A	VILLA SANDRA	CANCHA APAGADA	se reinicia la programación del temporizador del control de las luminarias servicio normalizado 8
126	63442	ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se realiza revisión de cajas de inspección y se encuentran conectores quemados por corto circuito en la red principal se cambian y se normaliza el servicio.
127	63443	CALLE 37 NO.29B-268	BELLAVISTA	LUMINARIA BAJA ILUMINACION	reporte solucionado con reporte de Expansión #1861
128	63444	casa 214	CONVIVIR	LUMINARIA APAGADA	se Programa cambio de la red quemada por fraude de los usuarios
129	63445	carrera 21 calle 57a parque	EL PALENQUE	REFLECTOR APAGADO	se realiza mantenimiento correctivo de los reflectores 3383 y 3386. en barrio palenque dejando servicio establecido.
130	63446	VIA CHOCOITA	VEREDA CHOCOITA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza operación y mantenimiento a luminarias de la vía principal de la Vereda chocoita del sector vía zapatoca, se realiza limpieza de luminarias por orden de supervisor dejando el servicio normalizado.
131	63447	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZA MANTENIMIENTO SECTOR ANILLO VIAL RIO FRIO DE LAS LUMINARIAS 2826 Y 4104 DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JUNIO DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
132	63448	ZONA INDUSTRIAL	ZONA INDUSTRIAL	SECTOR APAGADO	SE REALIZA MANTENIMIENTO SECTOR PLAZA DE TOROS SE CORRIGUE FALLA EN LA RED DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
133	63450	CANCHA DE SOFTBOL	VILLA DE LOS CABALLEROS	SECTOR APAGADO	reporte solucionado por la cuadrilla grua canasta
134	63451	CALLE 28 NO.29-11	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento correctivo de la luminaria 15421, casco antiguo dejando servicio establecido.
135	63452	SECTOR EL ZANCUDO	VEREDA LLANOGRANDE	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza operación y mantenimiento a luminarias de la vía principal de la Vereda llanogrande del sector vía zapatoca, se realiza limpieza de luminarias por orden de supervisor dejando el servicio normalizado.
136	63453	VIA PRINCIPAL A ZAPATOCA	VEREDA BARBOSA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza operación y mantenimiento a luminarias de la vía principal de la Vereda barbosa del sector vía zapatoca, se realiza limpieza de luminarias por orden de supervisor dejando el servicio normalizado.
137	63454	SECTOR VIA MESETA	VILLAMPISS	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZA MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS SECTOR VILLAMPIS HACIENDO TRASLADO DE POSTES POR OBRA
138	63455	CALLE 105 NO. 12-53	QUINTAS DE SANTA ANA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
139	63456	PUENTE RIO DE ORO	RIO DE ORO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se cambió reflector quemado y la alimentación de la luminaria de subterránea a vía aérea por hurto de la red
140	63457	VIA LA MESETA	VILLAMPISS	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZA MANTENIMIENTO SECTOR VILLAMPIS SE HACE TRASLADO DE POSTE POR MOTIVO DE OBRA
141	63458	CANCHA ARROYITO	SANTA CRUZ	CANCHA APAGADA	se reinicia taco abierto en el control de las luminarias servicio normalizado
142	63460	DIAGONAL 10B 21C - 03	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA DIRECTA	se cambió conectores defectuosos en la red de alimentación de las luminarias servicio normalizado
143	63461	DIAGONAL 10B NO. 21C-09	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
144	63462	CALLE 33 A 28 - 15	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operacion y mantenimiento a farol colonial se cambia bombillo quemado por corto circuito en la red principal se normaliza el servicio.
145	63463	SECTOR VIA CANEYES	VIA CANEYES	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO SECTOR VIA CANEYES DE LA LUMINARIA 14524 DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
146	63464	CICLORUTA SAN ISIDRO	PASEO SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO SECTOR SAN ISIDRO DE LA LUMINARIA 15291 DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
147	63465	CARRERA 31 NO. 17-20	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores quemados en la caja de distribución de las luminarias servicio normalizado
148	63466	CICLORUTA PASEO SAN JORGE	PASEO SAN JORGE	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZA MANTENIMIENTO SECTOR URBANIZACIÓN SAN JORGE DE LAS LUMINARIAS 15065 Y 14733 DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
149	63467	POSTE 67 SECTOR QUINTAS DE SAN ISIDRO	QUINTAS DE SAN ISIDRO	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO SECTOR QUINTAS DE SAN ISIDRO DE LA LUMINARIA 15307 DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
150	63468	ENTRADA A COMPLEJO DEPORTIVO	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO DE RED SECTOR VILLA DE LOS CABALLEROS DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
151	63470	MANZANA 11 LOTE 11	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se realiza el retiro de la luminaria zd216-40w defectuosa se Programa reposición de la luminaria se le informa al usuario
152	63471	VEREDA RIO DE ORO	VEREDA RIO DE ORO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza la instalación de la red de alimentación por cambio de la poster y la red por parte de la essa
153	63472	PUENTE PEATONAL VEREDA RIO DE ORO	VEREDA RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 63471