ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A

CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON

MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES SEPTIEMBRE DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
1	63721	FINCA VILLA CRISTINA	VEREDA CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	se cambio la alimentación de las luminarias por fase desabilitada por parte de la essa servicio normalizado
2	63723	ASENTAMIENTO HUMANO RIO DE ORO	VEREDA RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria omega plus 50w servicio normalizado
3	63739	CANCHA DE TIERRA	VEREDA CHOCOA	REFLECTOR APAGADO	se Programa mantenimiento con la grua se le informa al usuario
4	63741	SECTOR EL RETEN	VEREDA PALOGORDO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria desconectada se realiza la conexión servicio normalizado
5	63775	CALLE 14C PEAT. No. 13-13 ESQUINA	PUERTO MADERO	MANTENIMIENTO DE REDES	se le informa al usuario que la red no pertenecen al inventario de alumbrado publico
6	63776	CALLE 15B #13-03 CANCHA SINTETICA	PUERTO MADERO	REFLECTOR APAGADO	se Programa modernización de los reflectores y mantenimiento usuario no contesta el teléfono
7	63777	calle 19-cra 21D esquina	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
8	63778	CALLE 27A NO.30B 39	ALTOS DE LA CAMPIÑA	MANTENIMIENTO DE REDES	se le informa al usuario que la red no pertenecen al inventario de alumbrado publico r
9	63780	CANCHA ARROYITO	SANTA CRUZ	CANCHA APAGADA	luminaria sin servicio por daño en la red de la essa
10	63781	CALLE 38 NO.16-30	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	REVISION DE REDES	se le informa al usuario que la red no pertenecen al inventario de alumbrado publico
11	63782	POSTE 71 SECTOR LOS CAMBULOS	LOS CAMBULOS	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento correctivo en sector los cambulos de las luminarias, 14808, 14812, 14810. dejando servicio establecido.
12	63783	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza mantenimiento correctivo, via aut. aeropuerto, de.las luminarias 12430,11968, 12041, 12208, 12330 dejando servicio establecido.
13	63784	BELLAVISTA	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se cambio conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado i
14	63785	CARRERA 24 NO. 28-65	GALLINERAL	PARQUE APAGADO	se cambió fotocelda quemada en las luminarias servicio normalizado
15	63786	PUENTE PEATONAL BOMBEROS	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se le informa al usuario que se Programa instalación de poste de 12 mt metalico
16	63787	PUENTE PEATONAL EL LLANITO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se realiza la conexión de las luminarias por daño en los empalmes servicio normalizado
17	63788	VIA PALOGORDO	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria omega plus 50w servicio normalizado
18	63789	CALLE 42 NO. 16- 02	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	LUMINARIA APAGADA	en la dirección indicada no conocen al usuario y no contesta el teléfono
19	63790	CALLE 31 NO.30-105 ESQUINA DROGUERIA	VILLA CAROLINA I	REVISION DE REDES	se le informa al usuario que no es competencia de alumbrado publico la posa
20	63791	POSTE 71 SECTOR LOS CAMBULOS	LOS CAMBULOS	LUMINARIA APAGADA	se cierra con el reporte 63782 , sector los cambulos.
21	63792	Calle 3 b sur #22-26	RIVERAS DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
22	63793	PLAZOLETA VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 63798
23	63794	DIAGONAL 54C NO. 22B-23	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria y se ingresa almacén para revisión se Programa reposición
24	63795	VIA PRINCIPAL ZAPATOCA	VEREDA CHOCOA	LUMINARIA DIRECTA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado

ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A

CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON

MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES SEPTIEMBRE DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
25	63796	CALLE 35 NO. 49 DIAGONAL 3 ESCALERAS VERDES	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se realiza el cableado de las luminarias sin servicio por hurto de la red servicio normalizado
26	63797	VEREDA LAGUNETAS	VEREDA LAGUNETAS	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se retiran luminarias y se ingresan al taller para su revision, se intalan 2 omega l plus de 50w y dos quedan sin instalar.
27	63798	PLAZOLETA VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	SECTOR APAGADO	sector la plazoleta sin servicio por daño de sistema de medida instalado por contratista de la essa se elimina la conexión de medida y se conecta directo a la red . se cambia temporizador defectuoso
28	63799	CARRIZAL CAMPESTRE	CARRIZAL CAMPESTRE	LUMINARIA DIRECTA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
29	63800	CALLE 12 CARRERA 20	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
30	63801	sector lagunetas	VEREDA LAGUNETAS	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con reeporte de operecion y mantenimiento # 63797
31	63802	VILLAMPIS	VILLAMPISS	SECTOR APAGADO	se cambió la alimentación de las luminarias por.obra civil servicio normalizado
32	63803	VILLA DE LOS CABALLEROS	VILLA DE LOS CABALLEROS	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se instala luminaria omega plus 50w servicio normalizado
33	63804	CALLE 36 NO.23-156 D1	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se le informa al usuario que se Programa reposición de las luminarias por falta de stop en el almacén
34	63805	PARQUE LINEAL	EL POBLADO	PARQUE APAGADO	luminaria sin servicio por hurto de la red se Programa habilitación del servicio se le informa al usuario
35	63806	EL PORTICO	EL PORTICO	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza mantenimiento preventivo, despeje de luminarias, 10242, 14341.
36	63807	CALLE 30 NO. 29-31	ELOY VALENZUELA	FAROL APAGADO	reporte solucionado con reporte de modernizacion 1740.
37	63808	CASA 53A	ALTOS DE ANDINA	REDES ROTAS	se cambió cable drop quemado en la luminarias servicio normalizado
38	63809	POSTE 134 VIA CRA 19	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA DIRECTA	se realiza mantenimiento correctivo a fotocelda, de la luminaria, 14541. dejando servicio establecido.
39	63810	CALLE 19B NO. 19-03	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA DIRECTA	se realiza mantenimiento correctivo a fotocelda de la luminaria, 6218. dejando servicio establecido.
40	63811	VALLES DE ESPAÑA	VEREDA EL PILON	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd229 50w defectuosa y se instala luminaria omega plus 50w servicio normalizado
41	63812	CALLE 24 A # 18 09	CASA LINDA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa y se instala luminaria omega plus 50w servicio normalizado
42	63813	PLAZOLETA CALLE 35 CON CARRERA 15	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	SECTOR APAGADO	se cambio la alimentación de las luminarias de subterránea-aérea por daño en la tubería
43	63814	CARRERA 29 CON CALLE 56	EL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	se elimina conectores quemados en la.caja de distribución de las luminarias servicio normalizado
44	63815	MIRADOR DE SAN JUAN	MIRADOR DE SAN JUAN	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza alimentación. aerea por hurto de acometida subterránea. dejando servicio establecido.

ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A

CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON

MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES SEPTIEMBRE DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
45	63816	CALLE 13B 11-33	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria sepialed 41w defectuosa y se instala luminaria omega plus 50w servicio normalizado
46	63817	CALLE 33 NO. 26-53	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA INTERMITENTE	se cambio la alimentación de la luminaria de 220V a 110V por daño en la red de la essa servicio normalizado
47	63818	BAHIA FRENTE A CASTILLA REAL	CASTILLA REAL I	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO DE LUMINARIA SECTOR CASTILLA REAL 1 DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
48	63819	CALLE 34 NO. 15-52	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS ENCONTRANDO DAÑO EN LA RED SUBTERRANEA SE SOLUCIONA Y SE DEJA EL SERVICIO ESTABLECIDO
49	63820	VIA SECTOR CARRIZAL	CARRIZAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra forocontrol girado. se normaliza el servicio.
50	63821	CR 13 NO. 9 - 19	HACIENDA LA MESETA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria deltaled 40w defectuosa y se instala luminaria omega plus 50w servicio normalizado
51	63822	CALLE 52 ESCALERAS PARTE DERECHA HASTA PUERTO MARINO	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	usuario no contesta el teléfono dirección incompleta se realiza cierre del reporte
52	63823	DIAGONAL 54C NO. 22B-21	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se instala luminaria omega plus 50w servicio normalizado
53	63824	CALLE 34 #23-156	EL POBLADO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se instala luminarias omega plus 50w servicio normalizado
54	63825	CRA 20 NO.22-03	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA DIRECTA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
55	63826	CALLE 105 NO.9-02	MALPASO	LUMINARIA APAGADA	se cambió borneras defectuosas en la luminaria servicio normalizado
56	63827	CALLE 105 CRA 12	QUINTAS DE SANTA ANA	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores quemados en la caja de piso de la luminaria servicio normalizado
57	63828	coliseo primero de mayo	PRIMERO DE MAYO	REFLECTOR APAGADO	se ubica el fotocontrol de las luminarias por reflejo de la luz en su optico
58	63829	parque rio prado cancha gemelas	RIO PRADO	FAROL APAGADO	se retira luminaria farol cartagena 74w y se ingresa almacén para revisión
59	63830	calle 12 # 25-01 cancha de millos	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	se cambio fotocelda quemada y se elimina sulfatacion en la red principal de la luminaria servicio normalizado
60	63831	BELLAVISTA	BELLAVISTA	TRASLADO DE POSTE	se realiza trabajo de reposición de poste por mantenimiento y se cambia luminaria en el barrio vellabista calle 29c
61	63832	Calle 32B 35C-03	CIUDADELA DEL ORIENTE	LUMINARIA GIRAR	luminaria girada por posicionamiento de gallinazos se ajusta los tornillos servicio normalizado
62	63833	CALLE 43 NO. 16-02	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	LUMINARIA APAGADA	se cambio empalmes quemados en la red de alimentación en la luminaria
63	63834	cra 29 a N 34 a 403	GIRALUZ	FAROL APAGADO	reporte solucionado con el número 638378
64	63835	CRA 25 # 16-29	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se instala luminaria omega plus 50w servicio normalizado
65	63836	PEATONAL 14C NO. 15-20	VILLAS DE DON JUAN I	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado
66	63837	CARRERA 29A NO. 39-59	GIRALUZ	LUMINARIA APAGADA	se cambio conectores Sulfatados en la red de alimentación de la luminaria servicio normalizado

ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A

CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON

MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES SEPTIEMBRE DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
67	63838	cra 25A# 17-03	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se Programa cambio de tuberias e instalación de caja de piso en la luminaria
68	63839	CALLE 26 21C-09	VILLA CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria se encuentra sepialed de 41w prede y apaga se retira y se ingresa al taller para su revision, se instala microled 40w y se actualiza información, se normaliza el servicio.
69	63840	DIAGONAL 54 C NO. 22B - 15	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra raled l de 37w en mal estado se ingresa al taller para su revision, se intala microled de 40w y se actualiza información de luminaria.
70	63842	CARRERA 29 18-34 I.E. COLEGIO SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	LUMINARIA DESPEJAR	SE REALIZA DESPEJE DE LUMINARIAS SECTOR
71	63843	via meseta villampis	VILLAMPISS	SECTOR APAGADO	Se realiza mantenimiento cambiando elementos dañados. Se actualiza potencia y marca de la luminaria 10460 Servicio Normalizado.
72	63844	sector villamil	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA INTERMITENTE	SE REALIZA MANTENIMIENTO LUMINARIA SECTOR VILLAMIL DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
73	63845	CALLE23A#18-03	CASA LINDA	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria y se encuentra quemada se ingresa al taller para su revision se instala microled de 40w y se normaliza el servicio. se cambiaron conecotres en mal estado.
74	63846	casa linda	CASA LINDA	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO DE LUMINARIA SECTOR CASA LINDA ENCONTRANDO DAÑO EN LA RED SE CORRIGE DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
75	63847	CARRIZAL CAMPESTRE	CARRIZAL CAMPESTRE	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	reporte solucionado con la expansión número 1930
76	63848	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	Reporte solucionado con el reporte de Transformador número 63849.
77	63849	SECTOR EL CORCEL	ANILLO VIAL RIO FRIO	SECTOR APAGADO	Se realiza cambio de fusibles por estar quemados. Se actuliza codigo de apoyo. Se normalizó el servicio de alumbrado publico en el sector.
78	63850	ASENTAMIENTO HUMANO BRISAS DEL PRADO	BRISAS DEL PRADO	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a las luminarias
79	63851	CALLE 12 CARRERA 20 PARQUE	RIO PRADO	LUMINARIA DIRECTA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias y se encuentra fotocontrol quemado por corto circuito en la red principal se cambia y se normaliza el servicio.
80	63852	VEREDA AGUADA DE CEFERINO	VEREDA AGUADA DE CEFERINO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	la redes que reportan los usuarios pertenecen al inventario de la essa las luminarias estan en buen funcionamiento
81	63853	VEREDA RIO DE ORO	VEREDA RIO DE ORO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	reporte solucionado con el número 63950
82	63854	CRA 31 ENTRE CALLE 19 Y 20	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la caja de distribución de las luminarias servicio normalizado

ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A

CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON

MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES SEPTIEMBRE DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
83	63855	PUENTE PEATONAL RINCON DE GIRON	RINCON DE GIRON	PUENTE PEATONAL APAGADO	se revizo cajas de piso en las luminarias se encontró emplames en corto se elimina el daño y se reinicia el taco
84	63856	DIAGONAL 54C NO. 22C-57	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se encontró taco abierto en el control de las luminarias se reinicia servicio normalizado
85	63857	CARRERA 27 NO.34-06 INTERIOR 2	EL LLANITO	LUMINARIA GIRAR	se ajusta el reflector girado por instacion de la red de fibra óptica
86	63858	CALLE 27 CARRETA 26 y 30	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	SECTOR APAGADO	reporte solucionado con el número 63838
87	63859	poste 69 santa cruz	SANTA CRUZ	LUMINARIA INTERMITENTE	se elimina sulfataciones en la caja de distribución de las luminarias servicio normalizado
88	63860	PARQUE	GIRALUZ	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza operación y mantenimiento a luminaria se instala europa de 40w y bajante de poste de la red principal se normaliza el servicio.
89	63861	ENTRADA TRANSEJES	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	LUMINARIA INTERMITENTE	SE REALIZA MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS SECTOR TRANSEJES DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
90	63862	DIAGONAL 54C NO.22B-15	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA GIRAR	se ajusta la posición de la luminaria a petición del usuario servicio 3
91	63863	CARRERA 27 CON CALLE 27 - SECTOR LA FRITANGA	CASCO ANTIGUO	SECTOR APAGADO	se cambió contactor quemado en el control de las luminarias servicio normalizado
92	63864	Manzana 10 Lote 1	VIENTOS DE LLANADAS	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria vegaled 40w servicio normalizado
93	63865	SECTOR LA CANCHA	VEREDA ANGULO	CANCHA APAGADA	se ajusta el temporizador del control de las luminarias
94	63866	SECTOR LA ESCUELA	VEREDA BOCAS	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
95	63867	DIAGONAL 54C NO.22B-24	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	SECTOR APAGADO	reporte solucionado el dia 15 de septiembre
96	63868	carrera 34 calle 28 kiosco	LA CAMPIÑA	LUMINARIA APAGADA	se cambio conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
97	63869	PARQUE RETAZO VERDE	QUINTAS DEL LLANITO	PARQUE APAGADO	se reinicia taco abierto y se ajusta la programación del temporizador del control de las luminarias servicio normalizado
98	63870	ENTRADA AL BARRIO VILLA DEL SOL	VILLA DEL SOL	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria desconectada se realiza la conexión servicio normalizado
99	63871	POSTE 108	CASA LINDA	LUMINARIA DESPEJAR	SE REALIZA PODA LUMINARIA 15287
100	63872	CASA NUMERO 1 - KILOMETRO 6 VIA GIRON	ESTRELLA CHOCOA	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria desconectada se realiza la conexión servicio normalizado
101	63873	CALLE 19 A CON CRA 29	SANTA CRUZ	LUMINARIA DESPEJAR	SE REALIZA PODA DE LA LUMINARIA 3568
102	63874	PUENTE ANTON GARCIA	CASCO ANTIGUO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se limpian las luminarias afectadas por combustión de los vehículos
103	63875	CANCHA DE MILLOS	RIO PRADO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZA DESPEJE DE REFLECTORES DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
104	63876	calle 4 escuela el progreso	EL PROGRESO	SECTOR APAGADO	se cambió las fases de alimentación de las luminarias por daño en la red principal de la essa servicio normalizado. 44pp3
105	63877	cancha multiple	QUINTAS DEL LLANITO	REFLECTOR APAGADO	se retira reflector sylflood de 200w y se ingresa al taller para su mantenimiento y garantía
106	63878	carrera 31 calle 39-40	GIRALUZ	LUMINARIA APAGADA	se cambiaron conectores sulfatados y se normalizo el servicio

ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A

CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON

MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES SEPTIEMBRE DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
107	63879	PUENTE PEATONAL RINCON DE GIRON	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se encontraron conectores sulfatados por humedad en caja de inspección se colocaron nuevos y se normalizo el servicio
108	63880	CALLE 43 CON CARRERA 22	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se encontró fotocelda girada por aves de rapiña se acomodo y se normalizo el servicio
109	63881	TRANSV 7A 109-23	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	se retira luminariavegaled de 40 y se ingresa al taller para su mantenimiento y garantía y a su vez se instala una servicio establecido
110	63882	CALLE 32. 22. 13	LA RIVERA	REVISION DE REDES	se le informa al usuario que se interviene el parque hasta que el campamento de la obra se levante por parte de la administración
111	63883	calle 47A# 30-10	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria sepialed de 41W y se ingresa al taller,para su mantenimiento y garantía a su vez, se instala 1. y se normaliza el servicio.
112	63884	CANCHA	VEREDA BOCAS	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	se ajusta la programación del temporizador desde las 18:00 - 5:30 a petición del usuario por bingo bailable
113	63885	CARRERA 24 NÚMERO 4A-06	EL PROGRESO	CANCHA APAGADA	reporte solucionado con el reporte # 63895
114	63886	CARRERA 34#34-08	PORTAL DE LA ALDEA	SECTOR APAGADO	LA USUARIA MANIFIESTA QUE EL DAÑO ES DE LA ELECTRIFICADORA
115	63887	CARRERA 28 # 30-24 PARQUE PERALTA	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se encontró sulfatación por humedad en caja inspección se reconectó y se normalizó el servicio
116	63888	CALLE 44 31-04 ESQUINA	CORVIANDI III	LUMINARIA DESPEJAR	se realizó despeje de luminaria y se mejoró el servicio
117	63889	CALLE 16 CON CRA 16 GAVIÓN DEL RIO	LOS CAMBULOS	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO DE LUMINARIA SECTOR LOS CAMBULOS DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
118	63890	MANZANA P CASA 7 PARQUE INFANTIL	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	se retiran luminarias y se ingresan al taller para mantenimiento y garantía a su ves se instalan unas y se normalizo el servicio
119	63891	PARQUE LA CAMPIÑNA DOS	LA CAMPIÑA	LUMINARIA APAGADA	SE ENCONTRO SULFATACIÓN EN CAJA DE INSPECCIÓN, SE EMPALMO Y SE NORMALIZÓ EL SERVICIO.
120	63892	CERCA A LA ESCUELA CANTALTA	VEREDA CANTALTA	SECTOR APAGADO	red principal roto por árboles se cambio redes dando el servicio al sector apagado servicio normalizado
121	63893	CARRERA 24 NO. 30-36	CASCO ANTIGUO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se retira brazo y luminaria tipo colonial apunto de caer por choque de vehículo y se ingresa al taller para su reposición
122	63894	POSTE 63 PASEO SAN JORGE	SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS SECTOR URBANIZACIÓN SAN JORGE DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
123	63895	CANCHA	EL PROGRESO	CANCHA APAGADA	se cambio temporizador en mal estado por nuevo y se normalizo el servicio
124	63896	VIA DE ACCESO CIUDADELA NUEVO GIRON	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria sepialed de 83w y se ingresa a taller para su mantenimiento y garantía y a su vez se instala una servicio normalizado
125	63897	EL PROGRESO	EL PROGRESO	LUMINARIA APAGADA	se instaló red de Alimentación por paso de red principal de la essa a privada bajo medida quedando exclusiva alumbrado público

ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A

CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON

MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES SEPTIEMBRE DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
126	63898	el poblado, puente peatonal	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	reporte solucionado con reporte OyM # 63948.
127	63899	POSTE 134 VIA CRA 19	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA DIRECTA	SE REALIZA CAMBIO DE FOTOCELDA Y SE DEJA EL SERVICIO ESTABLECIDO
128	63900	CANCHA DE TIERRA	VEREDA BOCAS	PROGRAMAR RELOJ	SE PROGRAMA RELOJ DE 6: 00 A 10: 00 P.M.
129	63901	CALLE 24 CON 28 - 73	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	luminaria desconectada por funcionarios de la essa por cambio de poste y redes se reconexto y se normalizo el servicio
130	63902	CALLE 27 A NO. 28-34 SECTOR LA ROSITA	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA INTERMITENTE	SE ACOMODÓ EL FAROL PARA QUE EL REFLEJO DEL MISMO NO LO APAGARA
131	63903	MANZANA Ñ CASA 14	MIRADOR DE SAN JUAN	SECTOR APAGADO	se encontró sulfatacionen la red principal y se eliminó servicio normalizado
132	63904	ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL RIO FRIO	LUMINARIA APAGADA	se realiza revision de cajas de inspección y se encuentran conectores en mal estado se cambian y se normaliza.
133	63905	CALLE 27A NO. 28-17 LA ROSITA	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA INTERMITENTE	luminarias solucionadas por cuadrilla #4 de modernizacion.
134	63906	CALLE 32 22-13	LA RIVERA	LUMINARIA APAGADA	SE LE INFORMA AL USUARIO QUE SE INTERVIENEN LAS LUMINARIAS CUANDO EL CAMPAMENTO DE LA OBRA TERMINE.
135	63909	CANCHA	EL PROGRESO	PROGRAMAR RELOJ	se realiza programación de reloj a su horario habitual de encendido y apagado normalizando el servicio.
136	63910	calle 29#25-07 alameda las nieves	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIAS APAGADAS PORQUE EL REFLEJO APAGA LOS FAROLES NUEVOS.
137	63911	QUINTAS DEL LLANITO	QUINTAS DEL LLANITO	PENDIENTE POR INSTALAR MTO	se instaló reflector sylflood de 200w reparado en el taller servicio normalizado
138	63912	CARRERA 26 CON CALLE 14	SANTA CRUZ	LUMINARIA INTERMITENTE	se realiza inspección de cajas de piso se encuentran conectores en mal estado se cambian, se intala tapa de concreto 40x40 se limpian cajas y se normaliza el serivicio.
139	63913	calle 29#25-07 alameda las nieves	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	SOLUCIONADO CON EL REPORTE NO. 63910
140	63914	CALLE 14C BIS 12A-55	PUERTO MADERO	LUMINARIA APAGADA	se reviso luminaria y se acomodo fotocelda servicio normalizado
141	63915	CALLE 43 PUENTE ELIECER FONSECA	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se cambio fotocelda en mal estado y se normalizo el servicio
142	63917	CLL 44 # 16-02 PISO 1	RINCON DE GIRON	FAROL APAGADO	se encontró sulfatacion en la red principal se colocan conectores para su recolección servicio normalizado
143	63920	CARRERA 21 NO 41-54	LA ISLA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa y se instala luminaria microled 40w servicio normalizado
144	63921	CALLE 44 A CANCHA	EL PARAISO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminarias sepialed 41w defectuosa y se instala luminaria microled 40w servicio normalizado
145	63922	finca Llano de Palma	VEREDA PALOGORDO	FAROL APAGADO	se retira luminaria ZD229 de 50 watios y se ingresa al taller para su mantenimiento y garantía. a su vez se instala una luminaria microled de 40w, servicio normalizado.
146	63923	RETORNO DEL BARRIO MIRADOR DE SAN JUAN	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado por la cuadrilla 1
147	63924	CARRERA 16 ENTRE CALLES 35 Y 36 PLAZOLETA	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria lyra led de 40w y se ingresa al taller para su mantenimiento y garantía a su vez se instala una servicio normalizado
148	63925	Coliseo Rincón de Giron Parte alta	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	REFLECTOR APAGADO	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
149	63927	GLORIETA CARRIZAL CAMPESTRE	CARRIZAL CAMPESTRE	SECTOR APAGADO	se realiza trabajo de mantenimiento en luminarias de la glorieta de la via de ingreso a los puentes del carrizal cambiando conectores por sulfatacion y tapas de las cajas en mal estado. se realiza el trabajo y se restablece el servio nuevamente.

ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A

CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON

MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES SEPTIEMBRE DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
150	63928	puente peatonal	VEREDA RIO DE ORO	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje del reflector del puente servicio normalizado
151	63929	VIA ENTRADA ASENTAMIENTO HUMANO RIO DE ORO	ASENTAMIENTO HUMANO RIO DE ORO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
152	63930	CANCHA	EL PROGRESO	CANCHA DIRECTA	se ajusta la programación del temporizador del control de las luminarias servicio normalizado
153	63931	CERCA DE LA CAPILLA TIENDA LAS AZUCENAS	VEREDA CANTALTA	SECTOR APAGADO	repote solucionado con el reporte 63892
154	63933	CALLE 3 SUR #22-104	RIVERA DEL RIO	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza el despeje de la luminaria servicio normalizado
155	63934	ENTRADA BARRIO RIVERA DEL RIO	RIVERA DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	se cambió la alimentación de la luminaria por daño en la red principal de la essa servicio normalizado
156	63935	VIA SECTOR CARRIZAL	CARRZAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento de luminaria apagada se procede a cambiar luminaria la luminaria dañada se ingresa al almacén para su reparación dejando el servicio normalizado
157	63936	ENTRADA PUENTES	CHIMITA	LUMINARIA APAGADA	se encuentra luminaria apagada debido a que la fotocelda y conectores están desconectados se procede a cambiar elementos y conectar nuevamente dejando asi el servicio funcional
158	63937	VIA PRINCIPAL	VILLA DEL SOL	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
159	63938	CARRERA 23 NO. 20B-02	PORTAL CAMPESTRE IIII	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
160	63939	SECTOR DE LA FINCA VENECIA	VEREDA EL PILON	LUMINARIA APAGADA	se retira luminarias ZD229 de 50w y se ingresa al taller para su mantenimiento y garantía a su vez se instala una luminarias microled de 40w y se normalizo el servicio
161	63940	CALLE 11A CON CARRERA 27A	ARENALES CAMPESTRE	LUMINARIA DIRECTA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
162	63941	CALLE 11 NO. 24-34	RIO PRADO	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado
163	63942	SECTOR 1 ENTRE MANZANA F Y G	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd229 50w defectuosa y se instala luminaria microled 40w servicio normalizado
164	63943	CANCHA	GIRALUZ	CANCHA APAGADA	reporte solucionado con reporte de control # 63950.
165	63944	PARQUE DEL PUENTE PEATONAL FRENTE A BOMBEROS	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	se realiza operación y mantenimiento a faroles cartagena de 74w en el parque lineal-frente a bomberos barrio poblado se instala red aerea con cable drop 2x18 y se normaliza el servicio. se realiza revision de bajante y se encuentra conectores sulfatados se cambian.
166	63945	SECTOR 2 PARQUEADERO EL MICO	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se ajusta la fotocelda en la luminaria servicio normalizado
167	63947	calle 11 25 20	RIO PRADO	FAROL APAGADO	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa y se instala luminaria microled 40w servicio normalizado
168	63948	PARQUE PUENTE PEATONAL FRENTE A A BOMBEROS	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	se realiza operación y mantenimiento a faroles cartagena de 74w en el parque lineal-frente a bomberos, se intala red aerea Drop 2x18 y se normaliza el servicio. se realiza retiro de farol cartagena y se ingresa al taller para su revision, se intala farol cartagena de 74w y se normaliza el servicio.
169	63950	CARRERA 29A CALLE 38 CANCHA	GIRALUZ	REMPLAZO DE CONTROL	se realiza operación y mantenimiento de control se cambia por mal estado contactor-timer-breakers quemado se cambia todos sus elementos y se normaliza el servicio. se cambian cofre en mal estado.
170	63952	VIA PRINCIPAL	VEREDA QUEBRADA SECA	MANTENIMIENTO DE REDES	se realizó despeje de luminaria cambio de red principal de Alimentación tensión de red principal de reparto servicio normalizado
171	63956	SECTOR EL ESPINO	VEREDA AGUADA DE CEFERINO	LUMINARIA DIRECTA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado